

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полынинков ул. д. 5, лит. В ИТП4**
 Обслуживающая организация: _____

Договор: **14849.038.1**
 Стром. адрес: _____
 Телефон: _____

Телефон: _____

Узел учета: _____
 Код УТЭ: _____
 Отопление: _____

Установленные приборы: _____
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207719** Часовые и суточн. архивы в файлах: _____
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: _____
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D _____
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-D _____
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (Vп) _____

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **27.11.2017**
 Схема: _____
 Gmin= 0.2
 Gmax= 30
 Терморегобр.: КТСЛН
 КТСЛН

Режим (схема): _____
 Преобр. давления: _____
 График: **149170**

Расчетный алгоритм: _____
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Тбрут: _____
 Договорные расходы (ср. сут.): Тбрут: _____

Зима: _____
 Qот = **0,2647** Овент. = **0** Qтех = **0** Qгвс = **0**
 Qот = **80,4152** Гвент. = **0** Qтех = **0** Qгвс ср = **0**
 лето: _____
 Qгвс = **0** Qгвс ср = **0** Qгвс м = **0**

Дата	Тп час	НС	Фактическое потребление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 М3	V4 М3	DV (излив) М3		Уходчик М3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	
16.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	14.83	15.64	-0.81	6.80	4.90													0.00
17.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	14.75	15.79	-1.04	6.80	4.90													0.00
18.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	17.70	19.61	-1.91	6.80	4.90													0.00
19.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	17.18	19.01	-1.83	6.80	4.90													0.00
20.09.2019	24.00	*	34.49	0.00	0.00	64.58	44.08	20.50	6.80	4.90													0.00
21.09.2019	24.00		101.64	101.64	0.00	65.00	45.62	19.38	6.80	4.90													0.00
22.09.2019	24.00		99.85	99.85	0.00	64.48	45.24	19.24	6.80	4.90													0.71
Среднее	24.00		33.71	33.71	0.00	36.93	29.28	7.65	6.80	4.90													1.97
Итого	168.00		235.98	235.98	0.00				6.80	4.90													0.66

Показанная счетчиков на момент снятия данных: _____
 Дата, время: _____
 M1, Т _____ M2, Т _____ M3, Т _____ M4, Т _____
 V3, куб.м _____ V4, куб.м _____ Vп, Т _____
 Qобщ, Гкал _____
 Трвб, ч _____

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения Q2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды _____
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 °C**
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **4,6** Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Узлп излп: **М.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ГУП «ТЭК СПб»
Ф И Л И А Л «ЭНЕРГ О Б С Ъ Т»
 У П Р А В Л Е Н И Е П Е Т Р О Ф О Г О
 О Т Д Е Л Э К С П Л У А Т А Ц И И К У У Т Э
О Т Ч Е Т П Р И Н Я Т 2 3 0 9 2 0 1 9 Г
Ч Е Р Т О П О Д О Х О В А Д Х