

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Полярников ул, д. 7, лит. Б
 Обслуживающая организация:
 Источник: Котельная 2 Невская
 Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 202682 расходомер:
 Подающий трубопровод (M1) Обратный трубопровод (M2) ПрЭМ-32-D
 Подающий ГВС (M3) ПрЭМ-32-D
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-тхв)-M2*(t2-тхв)
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот.= 0.419 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.рв.ср.= 0 Qгвс.м.= 0
 Договорные расходы (гр.с/г.), т/сут.: Gот.= 127.291 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gгвс.рв.ср.= 0 Gгвс.м.= 0
 Счетчик на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал

Договор: 9194.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28981

График: 149/70

Gmin= 0.2
 Gmax= 30
 КТС/М
 КТС/Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: Термодобор.:
 КТС/М
 КТС/Н

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				T3	T4	P3	P4	Qобщ Гкал			
		M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2						M3	M4	ΔM
23.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.13	16.77	0.36										0.00
24.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.93	16.67	0.26										0.00
25.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.74	16.45	0.29										0.00
26.08.2019	24.00*	0.00	0.20	-0.20	17.18	18.35	-1.17										0.00
27.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.54	17.77	-0.23										0.00
28.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.24	17.04	0.20										0.00
29.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.33	17.04	0.29										0.00
30.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.26	16.98	0.28										0.00
31.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.77	17.41	0.36										0.00
01.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.46	17.16	0.30										0.00
02.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.55	17.27	0.28										0.00
03.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.38	17.15	0.23										0.00
04.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.97	16.79	0.18										0.00
05.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.08	16.86	0.22										0.00
06.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.97	16.80	0.17										0.00
07.09.2019	23.00*	0.00	0.00	0.00	16.47	16.30	0.17										0.00
08.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.40	16.21	0.19										0.00
09.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.36	16.40	0.16										0.00
10.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.90	16.72	0.18										0.00
11.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.28	16.98	0.30										0.00
12.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	17.03	16.66	0.37										0.00
13.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.39	16.23	0.16										0.00
14.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.97	14.85	0.12										0.00
15.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.77	14.58	0.19										0.00
Среднее	23.96	0.00	0.01	-0.01	16.89	16.73	0.16										0.00
Итого	675.00	0.00	0.20	-0.20													0.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период, превышения Δt:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: Гкал
 Объем потребленного теплотеносителя Vгвс изл: м.куб.

ГЭСК СПб
 Филиал «Энергосбыт»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КУУТЭ

Отчет Принят 23.09.2019 г.
 Предоставитель теплоснабжающей организации