

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Подпярников ул, д. 7, лит. Б
 Остуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9194.038.1
 Строит. адрес: ПРЭМ-32-Д
 Телефон: ПРЭМ-32-Д

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Отопление: 28981

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК-7 № 202682
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 30
 Термомонобр.: КТСПН
 КТСПН

Режим (схема): Гребр. давлений:

График: 14979

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,419
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут: Gот = 127,291

Зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qтех = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Лето: Qвс = M3*(h3-hвх)
 Qтех гвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал							
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4		
		час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00	*	39.36	39.36	0.00	60.50	32.91	27.59																1.08
17.09.2019	24.00		105.67	105.67	0.00	62.87	35.74	27.13																2.87
18.09.2019	24.00		98.45	98.45	0.00	63.64	35.03	28.61																2.82
19.09.2019	24.00	*	99.34	99.34	0.00	63.42	34.98	28.44																2.66
20.09.2019	24.00		120.53	122.79	-2.26	63.60	41.60	22.00																3.24
21.09.2019	24.00		152.52	152.52	0.00	64.49	43.22	21.27																3.13
22.09.2019	24.00		137.92	137.92	0.00	64.10	41.36	22.74																2.66
Среднее	24.00		107.68	108.01	-0.32	63.23	37.83	25.40																3.13
Итого	168.00		753.791	756.05	-2.26																			18.62

Показаны счетчиков на момент снятия данных
 Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Тдрб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 18,62 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГООБЪЕКТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОТОВОГО
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИЦА ЧЕРТОВА ДХ

С