Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9040.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24440**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208212**
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
График: **149/70**
Режим (схема):
Преобр.давления:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,4014** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,0014** Qгвс.= **0,0803**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,0014** Qгвс.ср= **0,0271**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **121,944** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0,56** Gгвс.= **10,84** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	147,96	142,29	5,67	70,84	70,77	0,07			4,37		4,37	4,45		4,45		70,48				0,31
24.08.2019	24,00	*	146,94	141,87	5,07	70,15	70,07	0,08			3,81		3,81	3,88		3,88		69,77				0,26
25.08.2019	24,00	*	146,97	141,61	5,36	70,61	70,54	0,07			4,16		4,16	4,27		4,27		70,41				0,29
26.08.2019	24,00	*	147,12	141,81	5,31	70,90	70,82	0,08			4,12		4,12	4,21		4,21		70,59				0,29
27.08.2019	24,00	*	147,55	142,40	5,15	70,46	70,38	0,08			4,04		4,04	4,11		4,11		70,17				0,28
28.08.2019	24,00	*	146,45	141,54	4,91	70,03	69,96	0,07			3,87		3,87	3,92		3,92		69,67				0,27
29.08.2019	24,00	*	141,76	136,83	4,93	70,01	69,93	0,08			4,52		4,52	4,61		4,61		69,44				0,31
30.08.2019	24,00	*	192,52	185,10	7,42	70,90	70,88	0,02			5,68		5,68	5,80		5,80		70,75				0,40
31.08.2019	24,00	*	213,06	206,95	6,11	71,33	71,33	0,00			4,05		4,05	4,13		4,13		70,91				0,29
01.09.2019	24,00	*	208,81	203,31	5,50	71,57	71,56	0,01			3,60		3,60	3,66		3,66		71,33				0,26
02.09.2019	24,00	*	206,39	200,50	5,89	71,27	71,27	0,00			4,05		4,05	4,14		4,14		71,11				0,28
03.09.2019	24,00	*	203,33	198,04	5,29	71,39	71,38	0,01			3,47		3,47	3,53		3,53		71,15				0,25
04.09.2019	24,00	*	204,61	198,96	5,65	71,24	71,24	0,00			3,80		3,80	3,86		3,86		70,91				0,27
05.09.2019	24,00	*	202,46	197,05	5,41	70,67	70,67	0,00			3,73		3,73	3,77		3,77		70,47				0,26
06.09.2019	21,00	*	175,11	169,96	5,15	70,50	70,49	0,01			3,87		3,87	3,95		3,95		70,29				0,27
07.09.2019	24,00	*	200,36	194,59	5,77	71,20	71,19	0,01			3,98		3,98	4,06		4,06		71,00				0,28
08.09.2019	24,00	*	193,56	187,80	5,76	70,75	70,73	0,02			4,03		4,03	4,12		4,12		70,56				0,29
09.09.2019	24,00	*	195,34	189,41	5,93	70,53	70,52	0,01			4,31		4,31	4,40		4,40		70,08				0,30
10.09.2019	24,00	*	197,56	191,91	5,65	71,74	71,72	0,02			3,83		3,83	3,91		3,91		71,44				0,28
11.09.2019	24,00	*	197,47	191,67	5,80	71,38	71,36	0,02			4,01		4,01	4,09		4,09		71,08				0,28
12.09.2019	24,00	*	198,85	192,61	6,24	71,22	71,20	0,02			4,48		4,48	4,57		4,57		70,89				0,32
13.09.2019	24,00	*	199,01	192,93	6,08	70,66	70,64	0,02			4,34		4,34	4,42		4,42		70,62				0,30
14.09.2019	24,00		194,93	189,08	5,85	71,17	71,16	0,01			4,10		4,10	4,19		4,19		70,76				0,29
15.09.2019	24,00	*	189,94	183,53	6,41	71,34	71,31	0,03			4,74		4,74	4,85		4,85		70,94				0,34
Среднее	23,88		184,21	178,50	5,71	70,91	70,88	0,03			4,14		4,14	4,23		4,23		70,62				0,29
Итого	**573,00**		**4398,06**	**4261,75**	**136,31**						**98,96**		**98,96**	**100,90**		**100,90**						**6,97**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **3** час **0,04** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **3** час **0,53** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **11,94** °C **1,19** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **5,82** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **101,43** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕСЕРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2 309 2019Г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/