

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0,48

0,48

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

36

36

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.19	24	0,0	19,90	10,20	0,000	-	0,0	18,86	5,60	0,000	-	1,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.19	24	0,0	20,29	10,20	0,000	-	0,0	19,15	5,60	0,000	-	1,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.19	24	0,0	20,21	10,20	0,000	-	0,0	18,97	5,60	0,000	-	1,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.19	24	0,0	20,28	10,20	0,000	-	0,0	19,03	5,60	0,000	-	1,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.19	24	0,0	20,39	10,20	0,000	-	0,0	19,19	5,60	0,000	-	1,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.19	24	0,0	20,33	10,20	0,000	-	0,0	19,06	5,60	0,000	-	1,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.19	24	0,0	20,46	10,20	0,000	-	0,0	19,23	5,60	0,000	-	1,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.19	24	0,0	20,48	10,20	0,000	-	0,0	19,22	5,60	0,000	-	1,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.19	24	0,0	20,58	10,20	0,000	-	0,0	19,42	5,60	0,000	-	1,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.19	24	0,0	20,64	10,20	0,000	-	0,0	19,33	5,60	0,000	-	1,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.19	24	0,0	20,59	10,20	0,000	-	0,1	19,47	5,60	0,610	-	1,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.19	24	0,0	21,59	10,20	0,000	-	0,0	20,50	5,60	0,000	-	1,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.19	24	0,0	21,70	10,20	0,000	-	0,0	20,52	5,60	0,000	-	1,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.19	24	0,0	21,71	10,20	0,000	-	0,0	20,58	5,60	0,000	-	1,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.19	24	0,0	21,85	10,20	0,000	-	0,0	20,78	5,60	0,000	-	1,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.19	24	0,0	21,65	10,20	0,000	-	0,0	20,46	5,60	0,000	-	1,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.19	24	0,0	21,49	10,20	0,000	-	0,0	20,30	5,60	0,000	-	1,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.19	24	0,0	21,46	10,20	0,000	-	0,0	20,34	5,60	0,000	-	1,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.19	24	0,0	21,64	10,20	0,000	-	0,0	20,61	5,60	0,000	-	1,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.19	24	0,0	21,81	10,20	0,000	-	0,0	20,91	5,60	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.19	24	0,0	21,71	10,20	0,000	-	0,0	20,78	5,60	0,000	-	0,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.19	24	0,0	21,71	10,20	0,000	-	0,0	20,74	5,60	0,000	-	0,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.19	24	0,0	21,32	10,20	0,000	-	0,0	20,26	5,60	0,000	-	1,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.19	24	0,0	20,85	10,20	0,000	-	0,0	19,69	5,60	0,000	-	1,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.19	24	0,0	20,71	10,20	0,000	-	0,0	19,71	5,60	0,000	-	1,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.19	24	0,0	20,12	10,20	0,000	-	0,0	18,93	5,60	0,000	-	1,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.19	24	0,0	18,97	10,20	0,000	-	0,0	17,49	5,60	0,000	-	1,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.19	24	0,0	17,83	10,20	0,000	-	0,0	16,43	5,60	0,000	-	1,40	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.19	24	7,0	63,96	10,20	60,720	-	7,4	40,18	5,60	64,330	-	23,78	-3,610	0,00	0,00	0,00	0,00	1,458
21.09.19	24	15,6	66,02	10,20	134,720	-	15,6	38,42	5,60	134,720	-	27,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,724
22.09.19	24	11,6	59,78	10,20	100,280	-	11,2	38,60	5,60	96,680	-	21,18	3,600	0,00	0,00	0,00	0,00	2,293
Среднее	24,00	1,1	24,90	10,20	9,539	-	1,1	21,52	5,60	9,559	-	3,38	0,000	-	-	-	-	0,241
Итого	744,0				295,720	0,000				296,340	0,000		-0,010	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48

Ориентировочно до конца месяца(+)

76,315

Корректировка за прошлый месяц (-)

76,475

-0,003

1,929

Итого за сентябрь 2019 :

372,035

372,815

-0,013

9,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.09.19 13:00	126822,730	-	95189,090	-	0,000	0,000	4163,324	
23.09.19 14:00	127224,900	-	95589,840	-	0,000	0,000	4172,625	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

9,40 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

