

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48801

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

0,1

0,3

Приборы УУТЭ поверены до

Gmax

45

22,5

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Фактические нагрузки:

Gот ф.= т/сут

Gгвс ф.= т/сут

Qот.ф.= Гкал/мес

Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.19	24	0,0	34,56	10,20	0,000	-	0,0	23,56	5,60	0,000	-	11,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.19	24	0,0	34,72	10,20	0,000	-	0,0	23,67	5,60	0,000	-	11,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.19	24	0,0	34,20	10,20	0,000	-	0,0	23,71	5,60	0,000	-	10,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.19	24	0,0	33,06	10,20	0,000	-	0,0	23,75	5,60	0,000	-	9,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.19	24	0,0	32,27	10,20	0,000	-	0,0	23,80	5,60	0,000	-	8,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.19	24	0,0	31,65	10,20	0,000	-	0,0	23,81	5,60	0,000	-	7,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.19	24	0,5	34,88	10,20	5,660	-	0,1	24,22	5,60	0,300	-	10,66	5,360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,191
30.08.19	24	0,0	24,58	10,20	0,000	-	0,0	23,60	5,60	0,000	-	0,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.19	24	0,0	24,79	10,20	0,000	-	0,0	24,01	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.19	24	0,0	24,92	10,20	0,000	-	0,0	23,99	5,60	0,000	-	0,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.19	24	0,0	28,62	10,20	0,000	-	0,2	42,50	5,60	1,190	-	-13,88	-1,190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.19	24	0,0	35,30	10,20	0,000	-	0,0	25,29	5,60	0,000	-	10,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.19	24	0,0	35,07	10,20	0,000	-	0,0	25,58	5,60	0,000	-	9,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.19	24	0,0	31,54	10,20	0,000	-	0,0	24,10	5,60	0,000	-	7,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.19	24	0,0	31,23	10,20	0,000	-	0,0	23,87	5,60	0,000	-	7,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.19	24	0,0	30,73	10,20	0,000	-	0,0	23,39	5,60	0,000	-	7,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.19	24	0,0	30,58	10,20	0,000	-	0,0	23,13	5,60	0,000	-	7,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.19	24	0,0	33,69	10,20	0,000	-	0,0	23,88	5,60	0,000	-	9,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.19	24	0,0	32,35	10,20	0,000	-	0,0	23,66	5,60	0,000	-	8,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.19	24	0,0	36,05	10,20	0,000	-	0,0	24,21	5,60	0,000	-	11,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.19	24	0,0	35,79	10,20	0,000	-	0,0	24,11	5,60	0,000	-	11,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.19	24	0,0	35,61	10,20	0,000	-	0,0	23,57	5,60	0,000	-	12,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.19	24	0,0	35,68	10,20	0,000	-	0,0	23,04	5,60	0,000	-	12,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.19	24	0,0	39,89	10,20	0,000	-	0,0	22,57	5,60	0,000	-	17,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.19	24	0,0	35,19	10,20	0,000	-	0,0	22,27	5,60	0,000	-	12,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.19	24	0,0	33,95	10,20	0,000	-	0,1	34,66	5,60	0,300	-	-0,71	-0,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.19	24	0,0	40,40	10,20	0,000	-	0,0	18,10	5,60	0,000	-	22,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.19	24	0,0	34,11	10,20	0,000	-	0,0	18,93	5,60	0,000	-	15,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.19	24	1,3	41,18	10,20	14,230	-	2,6	31,50	5,60	14,230	-	9,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,138
21.09.19	24	6,4	67,08	10,20	69,340	-	12,8	35,50	5,60	69,340	-	31,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,190
22.09.19	24	6,5	68,98	10,20	70,570	-	13,1	36,35	5,60	70,570	-	32,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,303
Среднее	24,00	0,5	35,57	10,20	5,155	-	0,9	25,43	5,60	5,030	-	10,14	0,125	-	-	-	-	0,156
Итого	744,0				159,800	0,000				155,930	0,000			3,870	0,00	0,00	0,00	4,82

Ориентировочно до конца месяца(+)

41,239

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

Итого за сентябрь 2019 :

201,039

40,240

0,000

196,170

0,999

0,000

4,869

1,244

0,00

6,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
03.06.19 10:00	121689,840	-	119192,540	-	0,000	0,000	2904,765	
03.06.19 10:00	121689,840	-	119192,540	-	0,000	0,000	2904,765	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

6,07 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

