

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 50 мм
 Обратн.тр. ПРЭМ 50 мм
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax

Термопреобр.
 КППТР-05
 КППТР-05

Тхв = 0
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** M2(h1-h2)+Mг(h1-hх) **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.08.19	24	-	24,07	10,20	0,000	-	24,17	5,60	0,000	-	-0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
24.08.19	24	-	24,88	10,20	0,000	-	25,03	5,60	0,000	-	-0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
25.08.19	24	-	25,02	10,20	0,000	-	25,22	5,60	0,000	-	-0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
26.08.19	24	-	23,74	10,20	0,000	-	23,72	5,60	0,000	-	0,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
27.08.19	24	-	24,26	10,20	0,000	-	24,22	5,60	0,000	-	0,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
28.08.19	24	-	24,07	10,20	0,000	-	24,17	5,60	0,000	-	-0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
29.08.19	24	-	24,88	10,20	0,000	-	25,03	5,60	0,000	-	-0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
30.08.19	24	-	25,02	10,20	0,000	-	25,22	5,60	0,000	-	-0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
31.08.19	24	-	24,07	10,20	0,000	-	24,17	5,60	0,000	-	-0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
01.09.19	24	-	24,88	10,20	0,000	-	25,03	5,60	0,000	-	-0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
02.09.19	24	-	25,02	10,20	0,000	-	25,22	5,60	0,000	-	-0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
03.09.19	24	-	23,74	10,20	0,000	-	23,72	5,60	0,000	-	0,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
04.09.19	24	-	24,26	10,20	0,000	-	24,22	5,60	0,000	-	0,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
05.09.19	24	-	24,88	10,20	0,000	-	25,03	5,60	0,000	-	-0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
06.09.19	24	-	25,02	10,20	0,000	-	25,22	5,60	0,000	-	-0,20	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
07.09.19	24	-	23,74	10,20	0,000	-	23,72	5,60	0,000	-	0,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
08.09.19	24	-	24,26	10,20	0,000	-	24,22	5,60	0,000	-	0,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
09.09.19	24	-	53,29	10,20	0,470	-	24,46	5,60	0,000	-	28,83	0,470	0,00	0,00	0,00	0,025	
10.09.19	24	-	25,05	10,20	0,000	-	24,96	5,60	0,000	-	0,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
11.09.19	24	-	25,23	10,20	0,000	-	25,67	5,60	0,000	-	-0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
12.09.19	24	-	25,14	10,20	0,000	-	25,61	5,60	0,000	-	-0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
13.09.19	24	-	24,01	10,20	0,000	-	24,45	5,60	0,000	-	-0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
14.09.19	24	-	19,27	10,20	0,000	-	19,92	5,60	0,000	-	-0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
15.09.19	24	-	20,88	10,20	0,000	-	21,23	5,60	0,000	-	-0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
16.09.19	24	-	18,99	10,20	0,000	-	19,52	5,60	0,000	-	-0,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
17.09.19	24	-	17,48	10,20	0,000	-	17,67	5,60	0,000	-	-0,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
18.09.19	24	-	19,80	10,20	0,000	-	19,39	5,60	0,000	-	0,41	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
19.09.19	24	-	18,11	10,20	0,000	-	18,06	5,60	0,000	-	0,05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	
20.09.19	24	-	66,02	10,20	28,940	-	39,90	5,60	28,550	-	26,12	0,390	0,00	0,00	0,00	0,771	
21.09.19	24	-	67,28	10,20	65,790	-	39,92	5,60	65,770	-	27,36	0,020	0,00	0,00	0,00	1,804	
22.09.19	24	-	58,23	10,20	86,050	-	38,51	5,60	86,040	-	19,72	0,010	0,00	0,00	0,00	1,699	
Среднее	24,00	-	28,21	10,20	5,847	-	25,05	5,60	5,818	-	3,16	0,029	-	-	-	0,139	
Итого	744,0	-			181,250	0,000			180,360	0,000			0,890	0,00	0,00	0,00	4,30

Ориентировочно до конца месяца(+)	46,774	46,545	0,230	1,109
Корректировка за прошлый месяц (-)	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого за сентябрь 2019 :	228,024	226,905	1,120	5,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
26.08.19 13:00	78982,340	-	49478,320	-	0,000	0,000	4406,580	
23.09.19 13:00	79254,050	-	49717,160	-	0,000	0,000	4412,586	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

