# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9095.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Седова ул, д. 101** Строит.адрес: Код УУТЭ: **9858**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **СПТ943 № 6079** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-20-D | 0,08 | 12 | ТПТ-15-2 | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,336** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | Qтех.гв= | Qгвс.= | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | **0,06** |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **100,8** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | Gтех.гв= | Gгвс.= | **24** Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019**

| Дата | Ти | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.08.2019 | 24,00 | | 85,75 | 67,04 | 18,71 | 73,04 | 72,74 | 0,30 | | | 17,21 | | 17,21 | 17,63 | | 17,63 | | 72,80 | | | | 1,25 |
| 24.08.2019 | 24,00 | | 84,48 | 67,25 | 17,23 | 72,29 | 72,01 | 0,28 | | | 15,91 | | 15,91 | 16,29 | | 16,29 | | 71,97 | | | | 1,15 |
| 25.08.2019 | 24,00 | | 83,94 | 67,24 | 16,70 | 72,80 | 72,50 | 0,30 | | | 15,40 | | 15,40 | 15,77 | | 15,77 | | 72,54 | | | | 1,12 |
| 26.08.2019 | 24,00 | | 84,45 | 67,11 | 17,34 | 73,06 | 72,79 | 0,27 | | | 16,03 | | 16,03 | 16,42 | | 16,42 | | 72,68 | | | | 1,17 |
| 27.08.2019 | 24,00 | | 84,97 | 67,95 | 17,02 | 72,37 | 72,09 | 0,28 | | | 15,70 | | 15,70 | 16,07 | | 16,07 | | 72,09 | | | | 1,13 |
| 28.08.2019 | 24,00 | | 84,99 | 67,51 | 17,48 | 71,94 | 71,67 | 0,27 | | | 16,14 | | 16,14 | 16,52 | | 16,52 | | 71,64 | | | | 1,16 |
| 29.08.2019 | 24,00 | | 85,03 | 68,37 | 16,66 | 72,04 | 71,76 | 0,28 | | | 15,35 | | 15,35 | 15,71 | | 15,71 | | 71,77 | | | | 1,10 |
| 30.08.2019 | 24,00 | | 97,30 | 79,26 | 18,04 | 72,37 | 72,13 | 0,24 | | | 16,38 | | 16,38 | 16,77 | | 16,77 | | 72,16 | | | | 1,18 |
| 31.08.2019 | 24,00 | | 103,84 | 87,05 | 16,79 | 72,63 | 72,43 | 0,20 | | | 14,87 | | 14,87 | 15,23 | | 15,23 | | 72,36 | | | | 1,08 |
| 01.09.2019 | 24,00 | | 106,12 | 86,24 | 19,88 | 72,88 | 72,67 | 0,21 | | | 17,98 | | 17,98 | 18,41 | | 18,41 | | 72,70 | | | | 1,31 |
| 02.09.2019 | 24,00 | | 104,03 | 85,83 | 18,20 | 72,66 | 72,44 | 0,22 | | | 16,30 | | 16,30 | 16,70 | | 16,70 | | 72,48 | | | | 1,18 |
| 03.09.2019 | 24,00 | | 103,70 | 85,41 | 18,29 | 72,81 | 72,59 | 0,22 | | | 16,33 | | 16,33 | 16,73 | | 16,73 | | 72,64 | | | | 1,19 |
| 04.09.2019 | 24,00 | | 104,72 | 86,09 | 18,63 | 72,64 | 72,44 | 0,20 | | | 16,71 | | 16,71 | 17,11 | | 17,11 | | 72,40 | | | | 1,21 |
| 05.09.2019 | 24,00 | | 103,69 | 85,99 | 17,70 | 72,07 | 71,87 | 0,20 | | | 15,81 | | 15,81 | 16,18 | | 16,18 | | 71,84 | | | | 1,14 |
| 06.09.2019 | 24,00 | | 102,25 | 85,10 | 17,15 | 72,00 | 71,78 | 0,22 | | | 15,31 | | 15,31 | 15,67 | | 15,67 | | 71,80 | | | | 1,10 |
| 07.09.2019 | 24,00 | | 103,90 | 85,61 | 18,29 | 72,82 | 72,61 | 0,21 | | | 16,41 | | 16,41 | 16,80 | | 16,80 | | 72,57 | | | | 1,19 |
| 08.09.2019 | 24,00 | | 103,31 | 82,86 | 20,45 | 72,39 | 72,14 | 0,25 | | | 18,61 | | 18,61 | 19,06 | | 19,06 | | 72,32 | | | | 1,35 |
| 09.09.2019 | 24,00 | | 101,94 | 83,83 | 18,11 | 72,21 | 71,96 | 0,25 | | | 16,22 | | 16,22 | 16,61 | | 16,61 | | 72,13 | | | | 1,17 |
| 10.09.2019 | 24,00 | | 103,56 | 85,08 | 18,48 | 73,34 | 73,12 | 0,22 | | | 16,63 | | 16,63 | 17,03 | | 17,03 | | 73,11 | | | | 1,22 |
| 11.09.2019 | 24,00 | | 103,75 | 85,01 | 18,74 | 72,97 | 72,75 | 0,22 | | | 16,94 | | 16,94 | 17,35 | | 17,35 | | 72,76 | | | | 1,23 |
| 12.09.2019 | 24,00 | | 104,60 | 85,52 | 19,08 | 72,80 | 72,59 | 0,21 | | | 17,21 | | 17,21 | 17,62 | | 17,62 | | 72,60 | | | | 1,25 |
| 13.09.2019 | 24,00 | | 103,81 | 85,71 | 18,10 | 72,31 | 72,08 | 0,23 | | | 16,19 | | 16,19 | 16,58 | | 16,58 | | 72,18 | | | | 1,17 |
| 14.09.2019 | 24,00 | | 105,30 | 84,29 | 21,01 | 72,83 | 72,60 | 0,23 | | | 19,12 | | 19,12 | 19,58 | | 19,58 | | 72,55 | | | | 1,39 |
| 15.09.2019 | 24,00 | | 101,59 | 81,54 | 20,05 | 73,11 | 72,85 | 0,26 | | | 18,16 | | 18,16 | 18,60 | | 18,60 | | 72,91 | | | | 1,33 |
| **Среднее** | 24,00 | | 97,96 | 79,70 | 18,26 | 72,60 | 72,36 | 0,24 | | | 16,54 | | 16,54 | 16,93 | | 16,93 | | 72,37 | | | | 1,20 |
| **Итого** | **576,00** | | **2351,02** | **1912,89** | **438,13** | | | | | | **396,92** | | **396,92** | **406,44** | | **406,44** | | | | | | **28,77** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **6,77** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **22** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **406,44** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/