

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул, д. 102, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуковоэнергo"

Договор: 9056_038-1
 Стройм. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Обшии
 23518

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208236
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208236
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 150/70

Цисловые и счотч. архивы в файлах:
 расходомер:
 Gpm=

Термопреобр.:

Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Qот = 0,184
 Qотв = M3*(t3-hxв)
 Qотс ср = 0,088
 Qотс ср = 0,04
 Gотс ср = 16 Грвс.м

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,184
 Договорные расходы (ср. сут.), ТГб/сут: Gотс = 55,2
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019
 лето: Qотс = M3*(t3-hxв)
 Qотс ср = 0,088
 Qотс ср = 0,04
 Gотс ср = 16 Грвс.м

Дата	ТМ	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (налив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4	Qотсч
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24.00	*	0,00	8,17	-8,17	27,63	65,84	-38,21	8,07	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	64,89	64,89	0,52	0,52	0,52
24.08.2019	24.00	*	0,00	8,17	-8,17	27,19	64,98	-37,77	8,10	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	63,98	63,98	0,52	0,52	0,52
25.08.2019	24.00	*	0,00	8,24	-8,24	27,39	65,70	-38,31	9,16	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	64,77	64,77	0,59	0,59	0,59
26.08.2019	24.00	*	0,00	8,79	-8,79	27,90	65,74	-37,84	8,71	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	64,82	64,82	0,56	0,56	0,56
27.08.2019	24.00	*	0,00	8,97	-8,97	28,34	65,49	-37,15	8,88	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08	64,57	64,57	0,57	0,57	0,57
28.08.2019	24.00	*	0,00	8,91	-8,91	27,86	65,08	-37,22	8,86	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	64,23	64,23	0,57	0,57	0,57
29.08.2019	24.00	*	0,00	9,07	-9,07	28,30	65,47	-37,17	8,97	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	64,57	64,57	0,58	0,58	0,58
30.08.2019	24.00	*	0,00	7,35	-7,35	28,36	66,58	-38,22	7,26	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	65,57	65,57	0,48	0,48	0,48
31.08.2019	24.00	*	0,00	8,19	-8,19	29,10	67,22	-38,12	8,08	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	66,27	66,27	0,53	0,53	0,53
01.09.2019	24.00	*	0,00	8,87	-8,87	28,43	67,36	-38,55	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	66,56	66,56	0,65	0,65	0,65
02.09.2019	24.00	*	0,00	8,65	-8,65	28,77	67,32	-38,93	8,52	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	66,33	66,33	0,64	0,64	0,64
03.09.2019	24.00	*	0,00	9,78	-9,78	28,53	67,30	-38,77	9,71	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	66,44	66,44	0,56	0,56	0,56
04.09.2019	24.00	*	0,00	8,35	-8,35	27,59	67,01	-39,42	8,24	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	66,06	66,06	0,65	0,65	0,65
05.09.2019	24.00	*	0,00	9,95	-9,95	27,32	66,55	-39,23	8,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	9,86	65,45	65,45	0,56	0,56	0,56
06.09.2019	24.00	*	0,00	8,64	-8,64	27,02	66,39	-39,37	8,03	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	8,19	66,01	66,01	0,53	0,53	0,53
07.09.2019	24.00	*	0,00	8,10	-8,10	26,57	67,00	-40,43	8,54	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72	65,45	65,45	0,56	0,56	0,56
08.09.2019	24.00	*	0,00	9,88	-9,88	26,26	66,46	-40,20	9,79	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	65,60	65,60	0,64	0,64	0,64
09.09.2019	24.00	*	0,00	8,85	-8,85	26,83	66,46	-39,63	8,72	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	65,54	65,54	0,57	0,57	0,57
10.09.2019	23.00	*	0,00	7,56	-7,56	28,00	67,32	-39,32	7,98	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	8,14	66,27	66,27	0,53	0,53	0,53
11.09.2019	24.00	*	0,00	8,18	-8,18	28,38	67,26	-38,87	8,07	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	66,27	66,27	0,54	0,54	0,54
12.09.2019	24.00	*	0,00	7,92	-7,92	27,27	66,96	-39,69	7,83	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	66,08	66,08	0,57	0,57	0,57
13.09.2019	24.00	*	0,00	9,58	-9,58	26,48	67,03	-40,57	8,69	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	66,71	66,71	0,59	0,59	0,59
14.09.2019	24.00	*	0,00	8,94	-8,94	25,29	68,02	-42,73	8,88	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	67,03	67,03	0,67	0,67	0,67
15.09.2019	24.00	*	0,00	10,15	-10,15	24,18	68,18	-44,02	10,02	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	65,66	65,66	0,57	0,57	0,57
Среднее	23,96		0,00	8,82	-8,82	27,46	66,61	-39,16	8,71	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	65,66	65,66	0,57	0,57	0,57
Итого	675,00		0,00	211,26	-211,26				208,69							208,69		212,99				13,69

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, Т; Qотсч, Гкал; Трэф, ч

Количество тепловой энергии Qотсч, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору: 1 час
 Период превышения t2: 1 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 10,15 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qотсч: 213,36 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: 3,56 Гкал

ФГУП «ТЭК СПб»
 «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 Ответственный за прибор учета: [подпись]
 Представитель: [подпись]
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г