

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова Ул., д. 102, лит. А**

Договор: **9056 038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23518

График: **150/70**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:** **Смлп=** **Приборы УТЭ поверены до:** **Термопреобр.:** **Режим (схема):**
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 208236** **расходомер:** **Смлп=** **Смлп=** **Преобр.Давления:**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Подпиточный алгоритм: **зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)**
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: **Qот= 0,184** **Qвент= 0** **Qгвс= 0** **Qгвс ср= 0,088**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот ср= 55,2** **Qвент ср= 0** **Qгвс ср= 0,04**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот ср= 55,2** **Qгвс ср= 0** **Qгвс ср= 16** **Qгвс ср= 16**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.							
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (кальв)		Удлит	Т3	Т4	Р3	Р4	Гкал	
16.09.2019	24.00	*	0,00	9,12	-9,12	23,93	67,22	-43,29		9,01	9,01	9,18			9,18		66,01						0,59	
17.09.2019	24.00	*	37,90	34,57	3,33	70,97	50,76	20,21		9,03	9,03	9,23			9,23		68,37						0,95	
18.09.2019	24.00	*	68,70	58,30	10,40	70,54	48,67	21,87		7,84	7,84	8,01			8,01		70,13						2,01	
19.09.2019	24.00	*	66,53	55,59	10,94	70,03	47,35	22,68		8,78	8,78	8,98			8,98		69,46						2,03	
20.09.2019	24.00	*	63,32	53,07	10,25	69,06	46,01	23,05		8,02	8,02	8,18			8,18		68,88						1,93	
21.09.2019	24.00	*	61,99	50,70	11,29	67,05	44,50	22,55		7,82	7,82	8,00			8,00		66,44						1,90	
22.09.2019	24.00	*	66,36	52,16	14,20	64,50	43,40	21,10		10,57	10,57	10,75			10,75		64,12						2,02	
Среднее	24,00	*	52,11	44,79	7,33	62,30	49,70	12,60		8,72	8,72	8,90			8,90		67,63						1,63	
Итого	168,00		364,80	313,51	51,29					61,07	61,07	62,33			62,33									11,43

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время **М1, т** **М2, т** **М3, т** **М4, т** **У3, куб.м** **У4, куб.м** **Уп, т** **Общ., Гкал** **Траб, ч**

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему **0 час** **Гкал**
 Период расчета по договору: **0 час**
 Период превышения (2): **17,05 °С**
 Корректировка на температуру холодной воды **1,18 Гкал**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц **10,25 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл. **62,33 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

Представитель теплонаблюдающей организации
Ф И Л А Д «ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ АКСПИТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРНОПОДХОВА ДХ

СД