

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 104, лит. Р
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9057.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 23780
 Код УУТЗ: 23780

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208342
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208342
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходемер: ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 150770

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,184
 Договорные расходы (гр.срт.): Гот = 55,2
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

Счетчик поверены до: Гм1н = 0,067
 Гм2н = 0,067
 Гм3н = 0,027

Термопреобр.: КТСПН
 КТСПН
 ТСПН

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки (гр.срт.): Qот = 0,184
 Договорные расходы (гр.срт.): Гот = 55,2
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

Счетчик поверены до: Гм1н = 0,067
 Гм2н = 0,067
 Гм3н = 0,027

Термопреобр.: КТСПН
 КТСПН
 ТСПН

Режим (схема): Преобр. давления:

Дата	Тип	НС	Учет отопление (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ.	
			Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т						Т
16.09.2019	24,00*		72,75	65,10	7,65	72,50	59,03	13,47	7,46	7,46	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	1,44
17.09.2019	24,00*		70,75	61,24	9,51	71,53	46,57	24,96	9,17	9,17	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	2,21
18.09.2019	24,00*		70,86	60,92	9,94	70,87	45,49	25,38	9,57	9,57	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	2,25
19.09.2019	24,00*		66,38	56,88	9,50	70,36	44,33	26,03	9,09	9,09	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	2,15
20.09.2019	24,00*		62,43	53,83	8,60	69,43	42,68	26,75	7,93	7,93	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	2,04
21.09.2019	24,00		61,40	52,53	8,87	67,36	41,28	26,08	8,40	8,40	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	1,97
22.09.2019	24,00		63,73	53,58	10,15	64,80	39,68	25,12	8,74	8,74	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	2,00
Среднее	24,00		66,90	57,73	9,17	69,55	45,58	23,97	8,74	8,74	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	2,01
Итого	168,00		466,30	404,08	62,22	466,30	311,19	155,11	61,19	61,19	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	62,48	14,06

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабжения Узлп изл.

0 час
 0 час
 0 час
 17,05 °C
 12,97 Гкал
 62,48 м.куб.
 1,09 Гкал

Генеральный директор
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТОНОЛОВА ЛХ

Представитель теплоснабжающей организации