

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 104, лит. Р
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Общхозэнерго"

Договор: 9057.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Общи
23780

График: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 203342
Подключий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подключий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vл)
Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-20-В1

Схема подключения:
Приборы УУТЗ поверены до:
Smax= 30
KTCrLn
KTCrLn
TCrLn

2-х трубная схема
Термопробр.:
KTCrLn
KTCrLn
TCrLn

Режим (схема):
Преобр. давления:

зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
Qот = 0,184
Qвент = 55,2
лето: Qтсх = 0
Qвс = 0
Qтсх ср = 0,045
Qтсх ср = 18 Гвс/см

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср сут.), т/сут.:

Qот = 0,184
Qвент = 55,2

Qтсх = 0
Qвс = 0
Qтсх ср = 0,045
Qтсх ср = 18 Гвс/см

Контроль ГВС (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Тп		M1	M2	DM	Т1		Т2		dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DV (излив)	Уходлив	Т3	Т4	P3	P4	Qобщ
	час	НС				Т	Т	°C	°C															
23.08.2019	24,00		55,51	48,93	6,58	73,41	73,06	0,35	0,35	0,35			6,17	7,04	6,17	6,34		6,34	72,77	72,77			0,45	
24.08.2019	24,00		56,05	48,62	7,43	72,63	72,30	0,33	0,33	0,33			7,04	7,40	7,04	7,21		7,21	71,94	71,94			0,51	
25.08.2019	24,00		56,31	48,78	7,53	73,17	72,80	0,37	0,37	0,37			7,40	7,57	7,40	7,57		7,57	72,75	72,75			0,54	
26.08.2019	24,00		55,74	49,06	6,68	73,44	73,10	0,34	0,34	0,34			6,70	6,70	6,70	6,88		6,88	72,67	72,67			0,49	
27.08.2019	24,00*		56,09	49,16	6,93	72,94	72,60	0,34	0,34	0,34			6,87	6,87	6,87	7,04		7,04	72,34	72,34			0,52	
28.08.2019	24,00		56,28	49,06	7,22	72,52	72,19	0,33	0,33	0,33			7,17	7,17	7,17	7,35		7,35	72,03	72,03			0,46	
29.08.2019	24,00*		56,03	49,60	6,43	72,65	72,32	0,33	0,33	0,33			6,36	6,36	6,36	6,53		6,53	72,22	72,22			0,49	
30.08.2019	24,00		66,50	59,67	6,83	72,91	72,65	0,26	0,26	0,26			6,84	6,84	6,84	7,02		7,02	72,03	72,03			0,52	
31.08.2019	24,00		66,50	59,67	6,83	72,91	72,65	0,26	0,26	0,26			6,26	6,26	6,26	6,38		6,38	72,26	72,26			0,49	
01.09.2019	24,00		72,51	66,16	6,12	73,10	72,87	0,23	0,23	0,23			7,56	7,56	7,56	7,73		7,73	72,70	72,70			0,55	
02.09.2019	24,00*		72,29	64,54	7,75	73,15	72,90	0,25	0,25	0,25			7,86	7,86	7,86	8,04		8,04	72,62	72,62			0,45	
03.09.2019	24,00*		71,30	64,27	7,03	73,23	72,98	0,25	0,25	0,25			7,05	7,05	7,05	7,23		7,23	72,57	72,57			0,51	
04.09.2019	24,00*		72,45	64,55	7,90	73,06	72,82	0,24	0,24	0,24			7,83	7,83	7,83	8,04		8,04	72,42	72,42			0,57	
05.09.2019	24,00*		72,26	64,27	7,99	72,49	72,25	0,24	0,24	0,24			7,83	7,83	7,83	8,04		8,04	72,42	72,42			0,51	
06.09.2019	24,00*		71,89	63,47	8,42	72,42	72,16	0,26	0,26	0,26			8,24	8,24	8,24	8,43		8,43	71,87	71,87			0,56	
07.09.2019	24,00		71,30	64,07	7,23	73,13	72,88	0,25	0,25	0,25			7,15	7,15	7,15	7,32		7,32	72,45	72,45			0,60	
08.09.2019	24,00*		69,23	62,04	7,19	72,62	72,37	0,25	0,25	0,25			7,50	7,50	7,50	7,68		7,68	72,18	72,18			0,54	
09.09.2019	24,00*		70,14	62,53	7,61	72,56	72,28	0,28	0,28	0,28			7,70	7,70	7,70	7,89		7,89	72,92	72,92			0,52	
10.09.2019	24,00*		71,02	63,07	7,95	73,65	73,41	0,24	0,24	0,24			7,70	7,70	7,70	7,89		7,89	72,70	72,70			0,56	
11.09.2019	24,00		72,38	63,98	8,40	73,11	72,85	0,26	0,26	0,26			8,17	8,17	8,17	8,35		8,35	72,59	72,59			0,59	
12.09.2019	24,00*		73,32	64,79	8,53	72,66	72,33	0,33	0,33	0,33			8,37	8,37	8,37	8,56		8,56	72,34	72,34			0,60	
13.09.2019	24,00*		71,45	63,46	7,99	73,15	72,90	0,25	0,25	0,25			7,50	7,50	7,50	7,67		7,67	72,82	72,82			0,54	
14.09.2019	24,00*		70,35	60,69	9,66	73,43	73,14	0,29	0,29	0,29			7,43	7,43	7,43	7,60		7,60	72,38	72,38			0,66	
15.09.2019	24,00		66,85	59,29	7,56	73,00	72,72	0,28	0,28	0,28			7,43	7,43	7,43	7,60		7,60	72,38	72,38			0,54	
Итого	576,00		1604,38	1422,85	181,53								178,26		178,26			182,52					12,92	

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vл, т	Qобщ, Гкал	Трав. ч	К	С	Н	Б							
	Т	НС	Т	НС	Т	НС	Т	НС	Т	НС	Т	НС														
23.08.2019																										
24.08.2019																										
25.08.2019																										
26.08.2019																										
27.08.2019																										
28.08.2019																										
29.08.2019																										
30.08.2019																										
31.08.2019																										
01.09.2019																										
02.09.2019																										
03.09.2019																										
04.09.2019																										
05.09.2019																										
06.09.2019																										
07.09.2019																										
08.09.2019																										
09.09.2019																										
10.09.2019																										
11.09.2019																										
12.09.2019																										
13.09.2019																										
14.09.2019																										
15.09.2019																										
Итого																										

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения I2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час
0 час
Гкал
куб.м

17,05 °C
9,88 Гкал
3,04 Гкал
182,52 м.куб

ФИЛИАЛ «АНЭГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
УПРАВЛЕНИЕ ТРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (за абонента)
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТОВАЛОХОВА ЛХ
Представитель теплонаблюдающей организации