

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Садова ул., д. 110, лит. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9058.038.1
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЗ:

Общий
 23519

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Выисполитель: ВКГ-7 № 208262
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:

Схема подключения:
 Приборы УТЗ поверены до:

2-х трубная схема
 Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр давлений:

график: 150/70

зимы: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв)
 лето: Qгвс=M3*(t3-hв)

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот.= 0,318
 Gот.= 95,4

Qвент.= 0
 Gвент.= 0

Qгвс.= 0
 Gгвс.= 0

Qгвс.ср.= 0
 Gгвс.ср.= 0

Qгвс.м.= 0,132
 Gгвс.м.= 24

Учет отопление (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ				
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2						М3	М4	ΔV	Уплит
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24.00	*	67,51	52,73	14,78	72,03	45,21	26,82	12,18	12,18	12,45	12,45	12,45	12,45	71,07	70,97	7,04	7,04	2,48
17.09.2019	24.00	*	106,37	90,77	15,60	71,19	43,47	27,72	13,42	13,42	13,71	13,71	13,71	13,71	70,45	70,45	7,04	7,04	3,63
18.09.2019	24.00	*	108,11	93,63	14,48	70,52	43,80	26,72	12,20	12,20	12,46	12,46	12,46	12,46	69,88	69,88	7,04	7,04	3,52
19.09.2019	24.00	*	103,38	89,23	14,15	70,04	42,65	27,39	11,79	11,79	12,05	12,05	12,05	12,05	69,88	69,88	7,04	7,04	3,44
20.09.2019	24.00	*	100,33	86,17	14,16	69,06	41,10	27,96	12,35	12,35	12,64	12,64	12,64	12,64	69,27	69,27	7,04	7,04	3,39
21.09.2019	24.00	*	99,29	84,41	14,88	67,01	39,53	27,48	13,06	13,06	13,30	13,30	13,30	13,30	66,46	66,46	7,04	7,04	3,32
22.09.2019	24.00	*	105,53	87,07	18,46	64,47	38,04	26,43	16,69	16,69	17,03	17,03	17,03	17,03	64,47	64,47	7,04	7,04	3,49
Среднее	24.00	*	98,65	83,43	15,22	69,19	41,97	27,22	13,10	13,10	13,38	13,38	13,38	13,38	66,94	66,94	7,04	7,04	3,32
Итого	168,00		690,52	584,01	106,51				91,69	91,69	93,64	93,64	93,64	93,64					23,27
Показавия счетчиков на момент снятия данных:																			
Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Треб, ч										

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узлц, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабжения Узлц изл.

0 час
 0 час
 0 час
 17,05 °С
 21,45 Гкал
 93,64 м.куб.

1,82 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Ответственный теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СИБ»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБЪКТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
 ЧЕРТЮЩАЯ ЛХ