

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Седова ул. д. 114, лит. У

Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9059.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЭ:

Общий  
28638

График: 150/70

Схема подключения: 2-х-трубная схема

Установленные приборы: Выходные и входные архивы в файлах:

Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):  
Преобр. давления:

Вычислитель: ВКГ-7 № 246410  
Подающий трубопровод (M1)  
Обратный трубопровод (M2)  
Подающий ГВС (M3)  
Циркуляционный ГВС (M4)  
Подпиточный трубопровод (Vп)

расходомер:  
ПРЭМ-32-В1  
ПРЭМ-32-В1  
ПРЭМ-20-В1

Термопреобр.:  
КТСЛ-Н  
КТСЛ-Н  
ТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)

лето: Qтвс=M3\*(t3-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0,184  
Qот = 55,2

Qэнт = 0  
Qэнт = 0

Qтвс = 0  
Qтвс = 0

Qтвс = 0  
Qтвс = 0

Qтвс = 0,0902  
Qтвс ср = 0,041  
Qтвс ср = 16,4 Гвс.м

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4	
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00	*	68,01	59,92	8,09	71,41	71,11	0,30				7,63						7,81					0,60
17.09.2019	24.00	*	64,26	56,49	7,77	70,42	60,97	9,45				9,13						9,34					1,09
18.09.2019	24.00	*	65,59	55,83	9,76	69,75	45,14	24,61				8,96						9,15					2,06
19.09.2019	24.00	*	62,56	53,11	9,45	69,24	43,59	25,65				8,64						8,82					2,02
20.09.2019	24.00	*	60,54	50,90	9,64	68,23	42,48	25,75				8,85						9,04					1,97
21.09.2019	24.00	*	59,74	49,95	9,79	66,32	41,29	25,03				8,91						9,10					1,90
22.09.2019	24.00	*	63,24	51,25	11,99	63,80	40,10	23,70				11,05						11,25					1,98
Среднее	24.00	*	63,42	53,92	9,50	66,45	49,24	19,21				8,91						9,22					1,66
Итого	168,00	*	443,94	377,45	66,49							63,17						64,51					11,52
Показание счетчиков на момент снятия данных:			M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч												

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Количество потребленной тепловой энергии Общ:

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
Количество потребленной тепловой энергии Общ:

Объем потребленного теплоносителя Упл изл: 64,51 м.куб.

ИУП «ТЭК СПб»  
Филиал «Энергосбыт»  
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
ОГДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
ЧЕРТЮЖИХОВА ЛХ