

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Садова ул. д. 116, лит. Т
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "ОбуховоЭнерго"
 Договор: 9060.038.1
 Телефон: Узел учета: Общий
 Строит. адрес: Телфон: Код УТЭ: 24449
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Режим (схема): Преобр. давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205585
 Вымпелитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Подключающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) расходомер: ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) расходомер: ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Договорные нагрузки (гр. час): Гкал/час: Qот.= 0,184
 Договорные расходы (гр.сут.): Гт/сут: Gот.= 55,2
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019
 Факт. потребление: Qфакт.= 0,099
 Факт. расходы: Gфакт.= 0,045
 Факт. расходы (гр.сут.): Gфакт.сут.= 18
 Факт. расходы (гр.мес.): Gфакт.мес.= 178,36

Дата	Тип	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ.				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (кв.м)		T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.08.2019	24.00	*	55,30	48,67	6,63	72,84	72,39	0,45	7,56	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	72,51	71,50	0,55	0,55	0,55
24.08.2019	24.00	*	54,47	48,43	6,04	72,06	71,62	0,44	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	72,18	71,50	0,48	0,48	0,48
25.08.2019	24.00	*	55,48	48,26	7,22	72,58	72,13	0,46	7,94	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	72,31	72,31	0,57	0,57	0,57
26.08.2019	24.00	*	54,80	48,46	6,34	72,87	72,42	0,45	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16	72,31	72,31	0,52	0,52	0,52
27.08.2019	24.00	*	55,08	48,60	6,48	72,38	71,95	0,43	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	71,86	71,86	0,52	0,52	0,52
28.08.2019	24.00	*	54,62	48,51	6,11	71,93	71,52	0,41	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84	71,38	71,38	0,49	0,49	0,49
29.08.2019	24.00	*	55,49	48,88	6,61	72,08	71,66	0,42	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	71,63	71,63	0,52	0,52	0,52
30.08.2019	24.00	*	65,46	58,49	6,97	72,39	72,04	0,35	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	71,91	71,91	0,52	0,52	0,52
31.08.2019	24.00	*	71,13	64,33	6,80	72,60	72,31	0,29	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	71,95	71,95	0,48	0,48	0,48
01.09.2019	24.00	*	71,07	63,72	7,35	72,84	72,52	0,32	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	72,30	72,30	0,52	0,52	0,52
02.09.2019	24.00	*	70,37	63,57	6,80	72,65	72,32	0,33	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	72,24	72,24	0,51	0,51	0,51
03.09.2019	24.00	*	69,82	63,24	6,58	72,73	72,40	0,33	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	72,24	72,24	0,50	0,50	0,50
04.09.2019	24.00	*	71,10	63,67	7,43	72,01	71,69	0,32	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	71,97	71,97	0,49	0,49	0,49
05.09.2019	24.00	*	70,38	64,00	6,38	72,57	72,23	0,34	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	71,50	71,50	0,55	0,55	0,55
06.09.2019	24.00	*	69,28	63,10	6,18	71,93	71,60	0,33	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	6,51	71,37	71,37	0,46	0,46	0,46
07.09.2019	24.00	*	70,66	63,84	6,82	72,63	72,31	0,32	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	71,97	71,97	0,52	0,52	0,52
08.09.2019	24.00	*	68,77	61,66	7,11	72,12	71,79	0,33	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	71,67	71,67	0,54	0,54	0,54
09.09.2019	24.00	*	70,17	62,15	8,02	72,07	71,69	0,38	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	71,91	71,91	0,61	0,61	0,61
10.09.2019	24.00	*	69,23	62,88	6,35	73,14	72,83	0,31	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	72,48	72,48	0,48	0,48	0,48
11.09.2019	24.00	*	69,42	63,11	6,31	72,80	72,46	0,34	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	72,07	72,07	0,48	0,48	0,48
12.09.2019	24.00	*	69,78	63,44	6,34	72,60	72,28	0,32	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	72,07	72,07	0,48	0,48	0,48
13.09.2019	24.00	*	70,24	63,79	6,45	72,15	71,80	0,35	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	71,72	71,72	0,50	0,50	0,50
14.09.2019	24.00	*	70,17	62,97	7,20	72,64	72,32	0,32	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	72,03	72,03	0,58	0,58	0,58
15.09.2019	24.00	*	68,64	60,69	7,95	72,91	72,55	0,36	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	72,49	72,49	0,64	0,64	0,64
Среднее	24.00		65,46	58,69	6,77	72,48	72,12	0,36	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	7,26	71,98	71,98	0,52	0,52	0,52
Итого	576,00		1570,93	1408,46	162,47				174,14	174,14	174,14	174,14	174,14	174,14	174,14	174,14			178,36	178,36	12,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, T; Общ. Гкал
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 17,05 °С
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 2,97 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 9,56 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 178,36 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: 178,36 м.куб.

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
ЧЕРТЮЖИХОВА Д.Х.
 Представитель теплоснабжающей организации