

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
 Адрес: **Седова Ул. д. 116, лит. Т**
 Обслуживающая организация:

Договор: **9060.038.1**
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УТЭ: **24449**

Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнергo"**

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: **1507/0**

Установленные приборы: **Часовые и ортогн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 205585**
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подстанции ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Mn)

расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1

Термопрообр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:

зима:

лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), Т/сут.:

Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Qот = **0,184**
 Qот = **55,2**

Qвент = **0**
 Qвент = **0**

Qгвс = **0**
 Qгвс = **0**

Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**

Qгвс ср = **0,099**
 Qгвс ср = **0,045**

Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**

Qгвс ср = **18** Гвс.м

Учет отопление (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал			
			M1	M2	ΔT	Т1	Т2	ΔT	M3	M4		ΔT	Т3	Т4
16.09.2019	24.00		69.11	61.45	7.66	72.00	71.70	0.30	8.47	8.47	8.67	71.43		0.57
17.09.2019	24.00	*	63.45	57.00	6.45	71.16	61.12	10.04	6.78	6.78	6.95	70.45		1.04
18.09.2019	24.00		64.77	56.74	8.03	70.42	43.92	26.50	7.77	7.77	7.95	69.91		2.07
19.09.2019	24.00		62.82	53.91	8.91	69.91	42.55	27.36	8.46	8.46	8.65	69.33		2.10
20.09.2019	24.00	*	61.91	51.80	10.11	68.94	40.81	28.13	9.74	9.74	9.98	68.86		2.15
21.09.2019														
22.09.2019														
Среднее	24.00		64.41	56.18	8.23	70.49	52.02	18.47	8.24	8.24	8.44	70.00		1.59
Итого	120.00		322.06	280.90	41.16				41.22	41.22	42.20			7.93

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ., Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
17,05 °С
0,98 Гкал
10,13 Гкал
59,08 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСБЛТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2309 2019Г
ЧЕРТЮЖИЦА ЧЕРТЮЖИЦА

