

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 118, лит. С
 Обслуживающая организация:

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 ВКТ-7 № 208195

Вычислитель: ПРЭМ-32-В1
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ТСПН
 Подпиточный трубопровод (Уп) ТСПН

Расчетный алгоритм:

Зима:

Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот = 0,184

Qэвнт = 0

Qтех = 0

Qгвс ср = 0,099

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:

Qот = 55,2

Qэвнт = 0

Qтех = 0

Qгвс ср = 0,045

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут:

Qот = 0

Qэвнт = 0

Qтех = 0

Qгвс ср = 18 Гвс.м

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Qот = 0,184

Qэвнт = 0

Qтех = 0

Qгвс ср = 18 Гвс.м

Схема подключения:

2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до:

30

30

12

Термопреобр.:

КТСЛН

КТСЛН

ТСПН

Режим (схема):

Преобр. Давления:

Узел учета:

Общий

Код УТЭ:

28639

рафик: 15070

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Удлит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
16.09.2019	24.00		43.64	34.40	9.24	71.96	71.59	0.37			9.75	9.99			9.99		71.56					0.68
17.09.2019	24.00		44.38	33.89	10.49	71.04	57.74	13.30			13.43	13.77			13.77		70.82					1.31
18.09.2019	24.00	*	39.13	32.08	7.05	70.29	34.48	35.81			7.15	7.33			7.33		69.91					1.64
19.09.2019	24.00		38.33	30.49	7.84	69.80	33.45	36.35			7.98	8.17			8.17		69.33					1.66
20.09.2019	24.00		37.21	29.30	7.91	68.90	32.53	36.37			8.14	8.32			8.32		68.98					1.51
21.09.2019	24.00		36.33	28.73	7.60	66.82	31.83	34.99			7.76	7.92			7.92		66.17					1.51
22.09.2019	24.00	*	34.15	26.98	7.16	69.80	43.60	26.20			9.19	9.39			9.39		63.97					1.51
Итого	168.00		239.02	188.89	50.13						63.40	63.40			63.40		64.89					8.41
Показаны счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч											

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

0 час
 0 час
 0 час
 0 час

Гкал
 куб.м

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО,
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

17,05 °С
 7,56 Гкал
 64,89 м.куб.

0,86 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ТЭЦ «ЭНЕРГ СОСБТ»
 Филиал «ЭНЕРГ СОСБТ»
 Представитель энергоснабжающей организации
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУУТЭ/

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
 ЧЕРТЮПЛОХОВА ЛХ