

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 124, лит. Ж
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 8702.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 24307

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207115
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расходомер:
 Gm1=
 Gm2=
 Gm3=
 Gm4=
 Gup=
 Gобщ. Гкал

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)

Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.

Qот.= 0,3146
 Qот.= 94,38
 Gот.=

Qтех.= 0
 Qтех.= 0
 Gтех.= 0

Qгвс.= 0,143
 Qгвс.ср.= 0,065
 Gгвс.= 26 Ггвс.М=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал
			M1 T	M2 T	dm T	T1 °C	T2 °C	dt °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 T	M4 T	dm T	V3 M3	V4 M3	dv (излпн) M3	Уплдпит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2		
23.08.2019	24.00*		13.08	0.00	13.08	72.56	59.22	13.34		13.37	13.69	13.69	13.70	13.70	13.69	13.69	71.02					0.95	
24.08.2019	24.00*		13.20	0.00	13.20	71.86	58.81	12.85		13.40	13.40	13.40	13.70	13.70	13.40	13.70	70.18					0.94	
25.08.2019	24.00*		14.67	0.00	14.67	72.30	59.50	12.80		14.88	14.88	15.23	15.23	15.23	14.88	15.23	70.90					1.06	
26.08.2019	24.00*		13.56	0.00	13.56	72.41	59.25	13.16		13.68	13.68	13.68	13.98	13.98	13.68	13.98	70.88					0.97	
27.08.2019	24.00*		15.25	0.00	15.25	72.06	58.89	13.17		15.46	15.46	15.81	15.81	15.81	15.46	15.81	70.73					1.10	
28.08.2019	24.00*		14.97	0.00	14.97	71.82	59.67	11.95		15.23	15.23	15.57	15.57	15.57	15.23	15.57	70.21					1.07	
29.08.2019	24.00*		14.44	0.00	14.44	71.82	59.05	12.77		14.64	14.64	14.96	14.96	14.96	14.64	14.96	70.45					1.03	
30.08.2019	24.00*		14.71	0.00	14.71	72.05	59.55	12.50		14.86	14.86	15.18	15.18	15.18	14.86	15.18	70.65					1.05	
31.08.2019	24.00*		13.76	0.00	13.76	72.15	59.17	12.98		13.89	13.89	14.21	14.21	14.21	13.89	14.21	70.66					0.98	
01.09.2019	24.00*		14.38	0.00	14.38	72.52	59.61	12.91		14.61	14.61	14.94	14.94	14.94	14.61	14.94	70.66					1.04	
02.09.2019	24.00*		13.88	0.00	13.88	72.37	59.49	12.88		14.05	14.05	14.37	14.37	14.37	14.05	14.37	70.91					1.00	
03.09.2019	24.00*		13.43	0.00	13.43	72.46	59.66	12.80		14.13	14.13	14.44	14.44	14.44	14.13	14.44	70.79					0.96	
04.09.2019	24.00*		14.89	0.00	14.89	71.68	59.00	12.68		15.06	15.06	15.41	15.41	15.41	15.06	15.41	70.26					1.06	
05.09.2019	24.00*		14.33	0.00	14.33	72.21	59.37	12.84		14.13	14.13	14.44	14.44	14.44	14.13	14.44	70.97					1.03	
06.09.2019	24.00*		14.43	0.00	14.43	71.61	59.08	12.53		14.62	14.62	14.94	14.94	14.94	14.62	14.94	70.20					1.02	
07.09.2019	24.00*		14.17	0.00	14.17	72.31	58.54	13.77		14.30	14.30	14.62	14.62	14.62	14.30	14.62	70.96					1.04	
08.09.2019	24.00*		14.59	0.00	14.59	71.89	57.31	14.58		14.69	14.69	15.01	15.01	15.01	14.69	15.01	70.50					1.09	
09.09.2019	24.00*		15.18	0.00	15.18	71.69	59.05	12.64		15.47	15.47	15.81	15.81	15.81	15.47	15.81	70.31					1.01	
10.09.2019	24.00*		14.03	0.00	14.03	72.49	59.99	12.74		14.18	14.18	14.50	14.50	14.50	14.18	14.50	71.25					1.09	
11.09.2019	24.00*		15.04	0.00	15.04	72.49	60.11	12.38		15.28	15.28	15.62	15.62	15.62	15.28	15.62	71.13					1.01	
12.09.2019	24.00*		16.02	0.00	16.02	72.29	59.45	12.84		16.20	16.20	16.54	16.54	16.54	16.20	16.54	70.55					1.15	
13.09.2019	24.00*		14.07	0.00	14.07	71.99	58.84	13.15		14.21	14.21	14.52	14.52	14.52	14.21	14.52	70.86					1.00	
14.09.2019	24.00*		15.97	0.00	15.97	72.23	59.94	12.29		16.27	16.27	16.63	16.63	16.63	16.27	16.63	70.86					1.15	
15.09.2019	24.00*		17.32	0.00	17.32	72.55	58.22	14.33		17.45	17.45	17.84	17.84	17.84	17.45	17.84	70.74					1.24	
Среднее	24.00		14.54	0.00	14.54	72.15	59.20	12.95		14.73	14.73	15.06	15.06	15.06	14.73	15.06	70.74					1.04	
Итого	576.00		348.97	0.00	348.97					353.48	353.48	361.40	361.40	361.40	353.48	361.40						25.03	

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Т, °С	Т, °С	P3, кг/см2	P4, кг/см2	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл.

0 час
 0 час
 17,05 °С
 19 Гкал
 361,4 м.куб.

2-х трубная схема
 6,03 Гкал
 361,4 м.куб.
 361,40

Отдел эксплуатации КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 Представитель теплопотребителя (организации)