Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 124, лит. Ж**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8702.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24307**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207115** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3146** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,143**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,065**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **94,38** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **26** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00	*	16,94	0,00	16,94	71,62	58,08	13,54			17,11		17,11	17,46		17,46		70,43				1,22
17.09.2019	24,00	*	52,81	37,63	15,18	70,72	47,21	23,51			16,29		16,29	16,62		16,62		65,79				1,96
18.09.2019	24,00	*	122,59	105,91	16,68	70,40	48,14	22,26			16,55		16,55	16,86		16,86		64,32				3,53
19.09.2019	24,00	*	117,37	100,76	16,61	69,94	45,89	24,05			17,24		17,24	17,54		17,54		63,24				3,59
20.09.2019	24,00	*	113,45	97,39	16,06	68,90	44,79	24,11			16,53		16,53	16,84		16,84		63,59				3,46
21.09.2019	24,00										16,17		16,17	16,47		16,47		62,63				
22.09.2019	24,00	*	119,00	99,36	19,64	64,37	43,25	21,12			20,04		20,04	20,39		20,39		60,07				3,37
Среднее	24,00		77,45	63,01	14,44	69,33	47,89	21,43			17,13		17,13	17,45		17,45		64,30				2,45
Итого	**168,00**		**542,16**	**441,05**	**101,11**						**119,93**		**119,93**	**122,18**		**122,18**						**17,13**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **1,72** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **15,41** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **122,18** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.