

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 128, лит. Ф
 Обслуживающая организация:

Договор: 8701.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23520

График: 1507/0

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Установка: ВКТ-7 № 208199
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208199
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tкв)-M2*(t2-tкв)
 Договорные нагрузки: Ккал/час: Qот= 0,184 Овент.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час): Ккал/час: Qотх= 0 Отхх= 0
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.: Gот= 55,2 Гвент.= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019 лето: Qгвс=М3*(t3-tкв)
 Qгвс= 0,0924 Огвс.ср.= 0,042
 Gгвс= 16,8 Ггвс.м=

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ				
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3	M4	DM	V3
23.08.2019	24.00		63,14	55,48	7,66	72,07	71,74	0,33		7,12	7,12	7,30			7,30	71,88			0,51
24.08.2019	24.00		63,38	55,26	8,12	71,32	71,01	0,31		7,63	7,63	7,82			7,82	71,11			0,54
25.08.2019	24.00		63,44	55,05	8,39	71,84	71,50	0,34		7,89	7,89	8,06			8,06	71,76			0,57
26.08.2019	24.00		62,69	55,84	6,85	72,12	71,80	0,32		6,85	6,85	7,04			7,04	71,88			0,49
27.08.2019	24.00		63,51	55,99	7,52	71,65	71,33	0,32		7,48	7,48	7,65			7,65	71,51			0,54
28.08.2019	24.00		62,90	55,64	7,26	71,23	70,92	0,31		7,02	7,02	7,19			7,19	71,06			0,45
30.08.2019	24.00		62,75	56,37	6,38	71,35	71,04	0,31		6,32	6,32	6,47			6,47	71,12			0,50
31.08.2019	24.00		82,44	75,75	6,69	72,04	71,83	0,21		6,85	6,85	7,02			7,02	71,68			0,49
01.09.2019	24.00		81,91	74,67	7,24	72,27	72,04	0,23		7,20	7,20	7,36			7,36	72,09			0,52
02.09.2019	24.00		81,11	73,85	7,26	72,06	71,83	0,23		6,56	6,56	6,72			6,72	71,92			0,47
03.09.2019	24.00		81,27	73,21	8,06	72,17	71,93	0,24		7,11	7,11	7,29			7,29	72,09			0,51
04.09.2019	24.00		81,67	73,99	7,68	71,99	71,76	0,23		6,58	6,58	6,75			6,75	71,80			0,47
05.09.2019	24.00		81,16	74,51	6,55	71,45	71,21	0,24		6,66	6,66	6,82			6,82	71,32			0,48
06.09.2019	24.00		81,51	73,99	7,52	71,34	71,10	0,24		7,70	7,70	7,93			7,93	71,18			0,55
07.09.2019	24.00		82,56	74,33	8,23	72,04	71,80	0,24		8,15	8,15	8,34			8,34	71,90			0,59
08.09.2019	24.00		79,16	71,89	7,27	71,57	71,31	0,26		7,25	7,25	7,40			7,40	71,51			0,52
09.09.2019	24.00		79,13	72,68	6,45	71,43	71,17	0,26		6,52	6,52	6,70			6,70	71,30			0,46
10.09.2019	24.00		82,04	72,25	9,79	72,60	72,36	0,24		8,64	8,64	8,86			8,86	72,43			0,62
11.09.2019	24.00		79,69	72,56	7,13	72,22	71,99	0,23		6,05	6,05	6,23			6,23	71,94			0,44
12.09.2019	24.00		81,51	72,68	8,83	72,06	71,83	0,23		7,44	7,44	7,64			7,64	71,85			0,54
13.09.2019	24.00		81,10	73,02	8,08	71,57	71,32	0,25		6,76	6,76	6,96			6,96	71,48			0,49
14.09.2019	24.00		80,94	72,10	8,84	72,03	71,79	0,24		7,86	7,86	8,05			8,05	71,70			0,56
15.09.2019	24.00		77,75	69,23	8,52	72,27	72,00	0,27		7,55	7,55	7,73			7,73	72,00			0,55
Среднее	24.00		75,50	67,85	7,65	71,85	71,59	0,26		7,17	7,17	7,35			7,35	71,67			0,52
Итого	576,00		1811,91	1628,43	183,48					172,14	172,14	176,47			176,47				12,36

Показання счетчиков на момент снятия данных: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Упл, т Общ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоснабителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 9,43 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 176,47 м.квб.
 Объем потребленного теплоснабителя Уплс изл: 176,47 м.квб.

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабляющей организации
 ОТДЕЛ ПРИНЯТИЯ 2309.2019Г