

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова ул. д. 130, лит. Х**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуковоэнергто"**

Договор: **8700.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УТЭ: **23521**

График: **150/70**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 207333** расходомер: **Gmin=**  
 Подающий трубопровод (M1) **ПРЭМ-32-В1** 0,067  
 Обратный трубопровод (M2) **ПРЭМ-32-В1** 0,067  
 Подающий ГВС (M3) **ПРЭМ-20-В1** 0,027  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв) лето: Qгвс=M3\*(t3-tхв)**  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот= 0,184** Qтеп= **0** Qгвс.ср= **0,099**  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот= 55,2** Qтеп= **0** Qгвс.ср= **0,045**  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот= 55,2** Фактическое потребление за отчетный период с **16.09.2019 по 22.09.2019** Qгвс.ср= **18** Qгвс.м= **18**

Схема подключения: **2-х трубная схема**  
 Приборы УТЭ поверены до: **20.12.2021**  
 Термодобор.:  
 Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ						
			M1	M2	дМ	T1	T2	дТ	P1	P2	M3	M4	дМ	V3	V4	дV (излив)		Уплнит	T3	T4	P3	P4	Гкал
16.09.2019	24.00*		10,35	0,00	10,35	70,85	47,67	23,18	10,22	10,84	10,22	10,47	10,47	10,07	10,91	10,91	69,44	69,44					0,73
17.09.2019	24.00*		10,98	0,00	10,98	70,04	42,08	27,96	10,84	10,66	10,66	10,91	10,91	10,91	10,91	69,44	69,44					0,77	
18.09.2019	24.00*		43,40	31,25	12,15	70,15	44,09	26,06	10,66	10,66	10,66	10,91	10,91	10,91	10,91	69,08	69,08					1,67	
19.09.2019	24.00*		76,22	61,28	14,94	69,68	44,01	25,67	11,25	11,25	11,25	11,49	11,49	11,49	11,49	68,57	68,57					2,61	
20.09.2019	24.00*		71,92	58,81	13,11	68,69	42,79	25,90	9,50	9,50	9,50	9,70	9,70	9,70	9,70	65,92	65,92					2,42	
21.09.2019	24.00*		72,87	57,54	15,33	66,71	42,21	24,50	11,66	11,66	11,66	11,90	11,90	11,90	11,90	63,87	63,87					2,44	
22.09.2019	24.00*		76,32	59,22	17,10	64,17	40,89	23,28	13,64	13,64	13,64	13,89	13,89	13,89	13,89	61,35	61,35					2,48	
Среднее	24.00		51,72	38,30	13,42	66,61	43,39	25,22	11,11	11,11	11,11	11,35	11,35	11,35	11,35	68,08	68,08					1,87	
Итого	168,00		362,06	268,10	93,96				77,77		77,77	79,43		79,43									13,12
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч												
Дата, время																							

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уплн, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **11,52 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Увлс изл: **79,43 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации  
**ГУП «ТЭК/СПБ»**  
**ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСБНТ»**  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРТЮПОДОХОВА ЛХ**