

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул. д. 144, лит. Ц**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8730.038.1**
 Стронт. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УТЭ: **23781**

График: **150/70**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Установленные приборы: **Часовые и струнч. архивы в файлах**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207107**

Расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1

Приборы УТЭ поверены до:
 Гмак=

Термоприобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Зима: **Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)**

лето: **Qтеп=M3*(h3-hв)**

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Тбрут.

Qот = **0,174**
 Qот = **52,2**

Qтеп = **0**
 Qтеп = **0**

Qтеп.гв = **0**
 Qтеп.гв.ср = **0**

Qтеп.ср = **0,0946**
 Qтеп.ср = **0,043**

Qтеп.ср = **17,2** Гкал/м

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	dM	V3		V4	dV (излив)	T3	T4	R3	R4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
16.09.2019	24.00	*	8,98	0,00	8,98	64,67	50,48	14,19			8,78				8,96		62,86				0,58
17.09.2019	24.00	*	31,67	13,64	18,03	68,49	38,33	30,16			10,05				10,20		56,21				1,65
18.09.2019	24.00		61,38	48,73	12,65	69,14	40,52	28,62			9,90				10,04		56,90				2,27
19.09.2019	24.00	*	59,31	47,37	11,94	68,57	40,19	28,38			10,66				10,82		55,09				2,16
20.09.2019	24.00		57,23	45,80	11,43	67,55	39,21	28,34			10,11				10,25		55,83				2,07
21.09.2019	24.00	*	58,47	45,27	13,20	65,60	38,91	26,69			11,88				12,05		52,86				2,09
22.09.2019	24.00		61,86	47,26	14,60	63,25	38,56	24,69			13,35				13,53		52,30				2,09
Среднее	24,00		48,41	35,44	12,98	66,75	40,89	25,87			10,68				10,84		56,01				1,84
Итого	168,00		338,90	248,07	90,83						74,73				74,73		75,85				12,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узел, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:

0 час
 0 час
 0 час
 0 час

Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоснабжения Узел изл.

17,05 °С
 11,34 Гкал
 75,85 м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК С И Б»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТОПОДОХОВА ДХ