

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 144, лит. Ц
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8730.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23781
 График: 150/70

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207107
 Вычислитель: БКГ-7 № 207107
 Подключающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подключающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подключающий трубопровод (М1)
 Подключающий ГВС (М3)

Насосы и ступни: архивы в файлах:
 расходомер: Gmln=
 ПРЭМ-32-В1 0,067
 ПРЭМ-32-В1 0,067
 ПРЭМ-20-В1 0,027
 Приборы УТЭ поверены до: Gmax=
 30
 30
 12
 Термометр: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСЛН

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСЛН

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв) лето: Qвс=M3*(h3-hв)
 Догов. нагрузка: Гкал/час: Qдг = 0,174 Qдгхв = 0 Qдгхв ср = 0,0946
 Догов. нагрузка: Гкал/час: Qдг = 52,2 Qдгхв ср = 0,043
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019 Qвс ср = 17,2
 Qдгхв ср = 0,0946
 Qдгхв ср = 0,043
 Qвс ср = 17,2

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТБ-1)				Учет ГВС (ТБ-2)				T3	T4	P3	P4	Qобщ																							
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2						M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Uдлит	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал											
23.08.2019	24.00*		9.12	0.00	9.12	65.59	51.28	13.81	8.82	7.70	6.82	9.00	9.00	9.00	9.00	7.84	9.23	9.23	8.70	8.59	9.77	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	63.35	62.24	62.24	0.56	0.48				
24.08.2019	24.00*		7.93	0.00	7.93	64.19	51.79	12.91	7.70	9.07	7.70	7.84	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	8.70	8.59	9.77	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	63.35	62.24	62.24	0.56	0.48					
25.08.2019	24.00*		9.38	0.00	9.38	65.57	51.79	13.78	9.07	9.07	9.07	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	9.23	8.70	8.59	9.77	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	63.35	62.24	62.24	0.56	0.58					
26.08.2019	24.00*		8.71	0.00	8.71	65.59	51.80	13.79	8.52	8.52	8.52	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.70	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	63.31	63.31	63.31	0.51	0.53			
27.08.2019	24.00*		8.59	0.00	8.59	65.10	51.63	13.47	8.41	8.41	8.41	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.70	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	63.31	63.31	63.31	0.61	0.61			
28.08.2019	24.00*		8.85	0.00	8.85	65.61	52.41	13.20	9.61	9.61	9.61	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.93	62.93	62.93	0.52	0.49			
29.08.2019	24.00*		8.35	0.00	8.35	64.65	51.12	13.53	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.29	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	63.35	63.35	63.35	0.52	0.50			
30.08.2019	24.00*		7.98	0.00	7.98	64.59	51.21	13.38	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	64.65	64.65	64.65	0.50	0.50			
31.08.2019	24.00*		8.44	0.00	8.44	65.19	51.79	13.40	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	9.30	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	64.17	64.17	64.17	0.57	0.50			
01.09.2019	24.00*		9.57	0.00	9.57	66.29	52.67	13.62	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	63.31	63.31	63.31	0.49	0.51			
02.09.2019	24.00*		9.19	0.00	9.19	65.81	52.38	13.43	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.94	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	63.31	63.31	63.31	0.50	0.51			
03.09.2019	24.00*		8.20	0.00	8.20	65.13	51.70	13.43	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.46	62.46	62.46	0.48	0.48			
04.09.2019	24.00*		8.29	0.00	8.29	65.01	51.15	13.86	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.04	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.10	62.10	62.10	0.49	0.49			
05.09.2019	24.00*		8.11	0.00	8.11	64.27	51.23	13.73	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.84	62.84	62.84	0.49	0.48			
06.09.2019	24.00*		7.99	0.00	7.99	64.00	50.27	13.86	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.10	62.10	62.10	0.49	0.49			
07.09.2019	24.00*		8.05	0.00	8.05	64.76	51.08	13.68	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	7.83	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.84	62.84	62.84	0.49	0.49			
08.09.2019	24.00*		10.39	0.00	10.39	65.91	51.61	14.30	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.84	62.84	62.84	0.50	0.50			
09.09.2019	24.00*		8.29	0.00	8.29	64.54	50.47	14.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.07	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.84	62.84	62.84	0.49	0.49			
10.09.2019	24.00*		7.99	0.00	7.99	65.11	50.78	14.33	7.72	7.72	7.72	7.72	7.72	7.72	7.72	7.72	7.72	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.84	62.84	62.84	0.46	0.46			
11.09.2019	24.00*		7.67	0.00	7.67	64.52	50.27	14.25	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.84	62.84	62.84	0.51	0.48			
12.09.2019	24.00*		8.25	0.00	8.25	65.12	51.02	14.10	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.44	62.44	62.44	0.50	0.50			
13.09.2019	24.00*		7.94	0.00	7.94	64.29	50.42	13.87	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.81	62.81	62.81	0.48	0.48			
14.09.2019	24.00*		8.20	0.00	8.20	64.70	50.54	14.16	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	62.81	62.81	62.81	0.50	0.50			
15.09.2019	24.00*		10.23	0.00	10.23	66.17	50.99	15.18	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	64.51	64.51	64.51	0.65	0.65			
15.09.2019	24.00*		8.62	0.00	8.62	65.07	51.31	13.76	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	63.29	63.29	63.29	0.53	0.53			
Среднее			8.62		8.62	65.07	51.31	13.76	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.38	8.41	8.59	9.77	8.41	8.41	8.43	8.43	7.90	8.39	8.39	7.90	9.47	64.17	63.29	63.29	63.29	0.53	0.53			
Итого			206,91		206,91				201,04	201,04	201,04	201,04	201,04	201,04	201,04	201,04	201,04																				12,71	

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:		М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
	М1, т	М2, т									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотопослителя Uэлп, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплотопослителя Uэлп изл.

17,05 °C
 9,28 Гкал
 204,82 куб.м

0 час
 0 час
 3,43 Гкал

Гкал
 куб.м

Отчет принят 23.09.2019г
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КУУТЭ,
 Представитель управляющей организации

«ЭНЕРГ ОБСЛУЖИВАНИЕ»
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 КУУТЭ,
 Представитель управляющей организации