

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Адрес: Седова ул, д. 14б, лит. Ш

Договор: 8731.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 24448

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

градфик: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЗ поверены до: 25.12.2021

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Вычислитель: БКТ-7 № 205764
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Gmin=
 0,067
 0,067
 0,027

Gmax=
 30
 30
 12

Термопреобр.:
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-tкв)-M2*(t2-tкв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tкв)

Договорные нагрузки (ор. час), Гкал/час:

Qот. = 0,174

Qгвс. = 0

Qгвс.ср. = 0

Qгвс.ср. = 0,092

Qгвс.ср. = 0,041

Gгвс.м = 16,4

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Gот. = 52,2

Gгвс. = 0

Gгвс.гв.ср. = 0

Gгвс.гв.ср. = 0

Gгвс.гв.ср. = 16,4

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	ТМ		Учет отопления (ТВ-1)		Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3				Т4		Общ. Гкал											
	час	НС	М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3		V4	dV (излия)	Уходнит	T3	T4	P3	P4				
			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2					
16.09.2019	24,00	*	9,14	0,00	9,14	68,30	15,35	52,95			9,01		9,01	9,19		9,19		67,23							0,62	
17.09.2019	24,00	*	43,08	32,78	10,30	69,29	38,83	30,46			10,14		10,14	10,38		10,38		67,95							1,71	
18.09.2019	24,00		74,92	65,68	9,24	69,08	42,32	26,76			9,27		9,27	9,50		9,50		68,48							2,40	
19.09.2019	24,00		71,25	61,84	9,41	68,58	40,83	27,75			9,34		9,34	9,55		9,55		67,82							2,36	
20.09.2019	24,00	*	67,93	59,57	8,36	67,41	39,53	27,88			8,28		8,28	8,45		8,45		66,83							2,23	
21.09.2019	24,00	*	67,05	58,25	8,80	65,72	38,79	26,93			8,73		8,73	8,91		8,91		64,88							2,15	
22.09.2019	24,00	*	70,54	59,49	11,05	63,14	37,95	25,19			10,90		10,90	11,09		11,09		62,57							2,20	
Среднее	24,00		57,70	48,23	9,47	67,36	36,23	31,13			9,38		9,38	9,58		9,58		66,54							1,95	
Итого	168,00		403,91	337,61	66,30						65,67		65,67	67,07		67,07										13,67

Показавия счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: 0 час

Период превышения t2: 1,13 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 12,54 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общд: 67,07 м.куб.

Объем потребленного теплоносителя Увл изл. 67,07 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
 ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ