

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Седова ул. д. 148, лит. Б

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенно"

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208368

Вычислитель: PR3M-32-B1

Обратный трубопровод (M2) PR3M-32-B1

Подводящий ГВС (M3) PR3M-20-B1

Циркуляционный ГВС (M4)

Подпиточный трубопровод (Vn)

Расчетный алгоритм: зима: Qот = M1*(t1-tух) - M2*(t2-tух)

лето: Qгвс = M3*(t3-tух)

Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: Qот = 0,174

Договорные расходы (гр сут.), Гсут: Gот = 52,2

Гвент. = 0

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0,1056

Gгвс = 0

Gгвс ср = 0,048

Gгвс м = 19,2

Договор: 8732.038.1

Строит. адрес:

Телефон:

Схема подключения:

Приборы УУТЗ поверены до:

Gm1 = 0,067

Gm2 = 0,067

Gm3 = 0,027

Gmax = 30

Gmin = 30

ТСЛ-Н

ТСЛ-Н

2-х-трубная схема

20.12.2021

Термопреобр.:

КТСЛ-Н

КТСЛ-Н

ТСЛ-Н

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0

Qгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Gгвс м = 0

Gгвс ср = 0

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Общий 23523

График: 15070

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал							
			M1, т	M2, т	DM, °C	T1, °C	T2, °C	DT, °C	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	DM, т	M3, т		V4, куб.м	dv (излив), м3	Уплнит, м3	T3, °C	T4, °C	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2
16.09.2019	24.00		73.34	64.20	9.14	70.74	70.44	0.30	4.90	4.90	75.00	65.67	9.33									0.67
17.09.2019	24.00		64.80	57.44	7.36	69.76	54.80	14.96	4.90	4.90	66.25	58.31	7.94									1.38
18.09.2019	24.00		64.08	56.05	8.03	69.20	42.52	26.68	4.90	4.90	65.52	56.53	8.99									2.05
19.09.2019	24.00		61.46	52.80	8.66	68.66	40.72	27.94	4.90	4.90	62.79	53.25	9.54									2.07
20.09.2019	24.00		58.84	50.85	7.99	67.59	39.65	27.94	4.90	4.90	60.09	51.28	8.81									1.89
21.09.2019	24.00		58.34	49.43	8.91	65.77	39.30	26.47	4.90	4.90	59.49	49.82	9.67									1.92
22.09.2019	24.00		61.22	51.07	10.15	63.26	38.24	25.02	4.90	4.90	62.34	51.40	10.94									1.71
Среднее	24.00		63.15	54.55	8.61	67.85	46.52	21.33	4.90	4.90	64.50	55.18	9.32									1.71
Итого	168.00		442.08	381.84	60.24						451.48	388.26	65.22									11.94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время

M1, т

M2, т

M3, т

M4, т

V3, куб.м

V4, куб.м

Vn, т

Qобщ, Гкал

Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0 час
 0 час
 0 час
 17,05 °C
 10,91 Гкал
 65,22 м.куб.

0 час
 0 час
 1,03 Гкал

Гкал
 куб.м

Гкал

Гкал

Гкал

Гкал

ИУП «ТЭК СПб»
 Филиал «ЭНЕРГ ОБЪКТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩИЙ ДОХОВА ДХ

С/