

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул. д. 156, лит. К
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "ОбуховоЭнерго"

Договор: 9304.038.1
 Строчит. адрес: Седова Ул. д. 156, лит. К
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УЛТЭ:

Общий 23531

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УЛТЭ поверены до: 20.12.2021

Режим (схема): Преобр. давлений:

График: 15070

Вычислитель: ВКГ-7 № 207261
 Податочный трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Податочный ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)

расходомер: PRM-32-B1
 PRM-32-B1
 PRM-20-B1
 PRM-20-B1

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Расчетный алгоритм:

Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

Qгвс=M3*(t3-tнв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), Т/сут.:

Qот = 0,198
 Gот = 59,4

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Qгвс ср = 0,0779
 Qгвс ср = 0,0354
 Gгвс ср = 14,16

Учет отопление (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Тн	НС	Учет отопление (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ													
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	R1	R2		M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)	Удлит	T3	T4	R3	R4		
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	
16.09.2019	24,00		31,33	27,88	3,45	71,31	54,91	16,40																
17.09.2019	24,00		54,06	49,15	4,91	71,14	47,79	23,35																
18.09.2019	24,00		56,67	51,95	4,72	70,55	46,68	23,87																
19.09.2019	24,00		54,65	50,03	4,62	69,95	44,61	25,34																
20.09.2019	24,00		53,06	47,88	5,18	69,13	43,03	26,10																
21.09.2019	24,00		52,63	47,48	5,15	66,83	39,99	26,84																
22.09.2019	24,00		56,09	49,22	6,87	64,49	39,34	25,15																
Среднее	24,00		51,21	46,23	4,99	69,06	45,19	23,86																
Итого	168,00		358,49	323,59	34,90																			
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч													

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узал, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
 0 час
 17,05 °C
 9,68 Гкал
 39,44 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБСБЛТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТОПОЛХОВА ЛХ