

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 160, лит. И
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"
 Договор: 9306 038.1
 Счетный адрес:
 Телефон:
 Узел учета: Общии
 Код УТЗ: 24446
 Телефон: 15070

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hx)+M2*(h2-hx) лето: Qгвс=M3*(h3-hx)
 Договорные нагрузки (ср.час): Qот.= 0,226 Оверт.= 0 Огех.= 0 Огвс.= 0,1844
 Договорные расходы (ср.сут.): T/сут.: Согр.= 67,8 Сгвент.= 0 Сгех.= 0 Сгех.ср.= 0 Огвс.ср.= 0,0838
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Приборы УТЗ поверены до: 30
 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н
 Режим (схема): Преобр. Давления:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

| Дата | Ти | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Общ. | | | |
|------------|--------|----|-----------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----|----|----|----|---------|---------------------|------------|--------|----|--------|--------|------|-------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dv (излнв) | Уплнит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| час | Т | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | |
| 23.08.2019 | 24.00 | | 39,99 | 26,99 | 13,00 | 73,27 | 54,02 | 19,25 | | | | | | 40,97 | 27,40 | 13,57 | | | | | | 1,48 |
| 24.08.2019 | 24.00 | | 39,73 | 26,98 | 12,75 | 72,54 | 53,38 | 19,16 | | | | | | 40,67 | 27,34 | 13,33 | | | | | | 1,44 |
| 25.08.2019 | 24.00 | | 39,78 | 26,95 | 12,83 | 73,08 | 53,52 | 19,56 | | | | | | 40,74 | 27,32 | 13,42 | | | | | | 1,47 |
| 26.08.2019 | 24.00 | | 41,02 | 26,81 | 14,21 | 73,31 | 54,23 | 19,08 | | | | | | 42,01 | 27,25 | 14,76 | | | | | | 1,56 |
| 27.08.2019 | 24.00 | | 40,57 | 26,85 | 13,72 | 72,81 | 54,17 | 18,64 | | | | | | 41,53 | 27,29 | 14,24 | | | | | | 1,50 |
| 28.08.2019 | 24.00 | | 42,51 | 26,91 | 15,60 | 72,38 | 53,90 | 18,48 | | | | | | 43,51 | 27,31 | 16,20 | | | | | | 1,63 |
| 29.08.2019 | 24.00 | | 40,26 | 27,23 | 13,03 | 72,54 | 53,98 | 18,56 | | | | | | 41,24 | 27,64 | 13,60 | | | | | | 1,45 |
| 30.08.2019 | 24.00 | | 42,15 | 30,70 | 11,45 | 72,81 | 54,94 | 17,87 | | | | | | 43,14 | 31,16 | 11,98 | | | | | | 1,38 |
| 31.08.2019 | 24.00 | | 46,66 | 32,79 | 13,87 | 72,98 | 56,38 | 16,60 | | | | | | 47,81 | 33,27 | 14,54 | | | | | | 1,56 |
| 01.09.2019 | 24.00 | | 48,75 | 32,56 | 16,19 | 73,19 | 56,64 | 16,55 | | | | | | 49,91 | 33,04 | 16,87 | | | | | | 1,73 |
| 02.09.2019 | 24.00 | | 47,83 | 32,34 | 15,49 | 73,07 | 56,65 | 16,42 | | | | | | 48,97 | 32,82 | 16,15 | | | | | | 1,66 |
| 03.09.2019 | 24.00 | | 44,86 | 32,30 | 12,56 | 73,09 | 55,76 | 17,33 | | | | | | 45,94 | 32,78 | 13,16 | | | | | | 1,48 |
| 04.09.2019 | 24.00 | | 48,22 | 32,54 | 15,68 | 72,92 | 56,07 | 16,85 | | | | | | 49,38 | 33,02 | 16,36 | | | | | | 1,69 |
| 05.09.2019 | 24.00 | | 45,59 | 32,57 | 13,22 | 72,36 | 55,14 | 17,22 | | | | | | 44,32 | 32,50 | 13,83 | | | | | | 1,52 |
| 06.09.2019 | 24.00 | | 43,31 | 32,02 | 11,29 | 72,29 | 54,34 | 17,95 | | | | | | 44,32 | 32,50 | 11,82 | | | | | | 1,39 |
| 07.09.2019 | 24.00 | | 47,51 | 32,12 | 15,39 | 73,02 | 55,68 | 17,34 | | | | | | 48,66 | 32,60 | 16,06 | | | | | | 1,68 |
| 08.09.2019 | 24.00 | | 47,94 | 31,22 | 16,72 | 72,49 | 55,14 | 17,35 | | | | | | 49,08 | 31,70 | 17,38 | | | | | | 1,75 |
| 09.09.2019 | 24.00 | | 47,18 | 31,64 | 15,54 | 72,56 | 55,55 | 17,01 | | | | | | 48,33 | 32,12 | 16,21 | | | | | | 1,67 |
| 10.09.2019 | 24.00 | | 44,74 | 32,11 | 12,63 | 73,47 | 55,78 | 17,69 | | | | | | 45,84 | 32,59 | 13,25 | | | | | | 1,50 |
| 11.09.2019 | 24.00 | | 45,72 | 32,03 | 13,69 | 73,14 | 55,86 | 17,28 | | | | | | 46,84 | 32,51 | 14,33 | | | | | | 1,56 |
| 12.09.2019 | 24.00 | | 46,89 | 32,18 | 14,71 | 72,91 | 55,64 | 17,27 | | | | | | 48,04 | 32,66 | 15,38 | | | | | | 1,63 |
| 13.09.2019 | 24.00 | | 46,50 | 32,16 | 14,34 | 72,59 | 55,44 | 17,15 | | | | | | 47,62 | 32,64 | 14,98 | | | | | | 1,60 |
| 14.09.2019 | 24.00 | | 45,62 | 31,69 | 13,93 | 73,03 | 55,37 | 17,66 | | | | | | 46,73 | 32,17 | 14,56 | | | | | | 1,58 |
| 15.09.2019 | 24.00 | | 48,95 | 30,64 | 18,31 | 73,32 | 55,76 | 17,56 | | | | | | 50,15 | 31,12 | 19,03 | | | | | | 1,88 |
| Среднее | 24.00 | | 44,68 | 30,51 | 14,17 | 72,88 | 55,14 | 17,74 | | | | | | 45,75 | 30,96 | 14,79 | | | | | | 1,57 |
| Итого | 576,00 | | 1072,28 | 732,13 | 340,15 | | | | | | | | | 1098,11 | 743,10 | 355,01 | | | | | | 37,79 |

Показаны счетчиков на момент снятия данных: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Общ. Гкал
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 31,99 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 355,01 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ КУХТЭП
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 УТВЕРЖДЕНЫ ГЕН. ДИРЕКТОРОМ
 ОТСЧЕТ ПРИНАТ-2 309-2019
 ЧЕРТОПОДХОВА ДХ
 Представитель теплоснабжающей организации