Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 17, корп. 1**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8468.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28914**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 219177** расходомер: Gmin= Gmax= Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема): График: **95/70**
Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,447** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **429,12** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,76	19,05	0,71														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,76	19,08	0,68														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,71	18,96	0,75														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,67	18,98	0,69														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,80	19,11	0,69														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,79	19,08	0,71														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,87	19,17	0,70														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,92	19,21	0,71														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,12	19,44	0,68														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,12	19,40	0,72														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,22	19,52	0,70														0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,26	19,56	0,70														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,01	19,27	0,74														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,93	19,22	0,71														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,93	19,24	0,69														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,61	18,86	0,75														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,49	18,76	0,73														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,53	18,87	0,66														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,73	19,08	0,65														0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,93	19,28	0,65														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,82	19,15	0,67														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,60	18,90	0,70														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,19	18,29	0,90														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,51	17,56	0,95														0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	19,76	19,04	0,72														0,00
Итого	**576,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	0,00
																						0,00
																						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП "ГУЖ СПб" ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ