

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул. д. 17, корп. 2, лит. А**
 Организация: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8756.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23777

График: 95/70

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 208364** Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: **PR3M** расходомер:
 Подающий трубопровод (M1) **PR3M**
 Обратный трубопровод (M2) **PR3M**
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Схема подключения: **2-х-трубная схема**
 Приборы УУТЗ поверены до: **20.12.2021**
 Термопреобр.:
 КТСГ-Н
 КТСГ-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:
 ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;

зима: $Q_{от} = M1 \cdot (t1 - t_{нхв}) - M2 \cdot (t2 - t_{нхв})$

лето: $Q_{гвс} = M3 \cdot (t3 - t_{нхв})$

Договорные нагрузки, Гкал/Час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.

Q_{от} = **0,391**
 Q_{гвс} = **0**
 Гот = **375,56**
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Q_{гвс} = **0**
 Q_{гвс,ср} = **0**
 Q_{гвс,м} = **0**

Q_{гвс} = **0**
 Q_{гвс,ср} = **0**
 Q_{гвс,м} = **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Q _{общ} Гкал
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3	Уплнит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
16.09.2019	24.00*	0.80	0.80	0.80	0.00	15.35	16.13	-0.78															0.00
17.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.80	15.79	0.01																0.00
18.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.27	15.14	0.13																0.00
19.09.2019	24.00*	239.41	239.41	0.00	36.03	31.58	4.45																1.06
20.09.2019	24.00	481.70	481.70	0.00	38.38	34.07	4.31																2.09
21.09.2019	24.00	474.84	474.84	0.00	40.47	35.90	4.57																2.18
22.09.2019	24.00	481.09	481.09	0.00	40.08	35.66	4.42																2.14
Среднее	24.00	239.69	239.69	0.00	28.77	26.32	2.44																1.07
Итого	168.00	1677.84	1677.84	0.00																			7.47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Q_{общ}, Гкал Т_{раб}, ч

Количество тепловой энергии Q_{общ}, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **7,47 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Q_{общ}: **7,47 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: **м.куб.**

0 час
 0 час
 час
 Гкал
 куб.м
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплонабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТЮЖИЦА ЧЕРТЮЖИЦА ДИХ