

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 17, корп.3, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 8752.038.1

Телефон:

Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а

Строит. адрес:

Узел учета:

Отопление 23500

Установленные приборы: ВКП-7 № 204683

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЗ поверены до:

Преобр. давления:

График: 95/70

Подключающий ТВС (М1)

расходомер: ПРЭМ-40-D

Gmin= 0.3

Термопреобр.: КТСПН

Преобр. давления:

Подключающий ТВС (М2)

расходомер: ПРЭМ-40-D

Gmax= 0.3

Термопреобр.: КТСПН

Преобр. давления:

Подключающий ТВС (М4)

расходомер: ПРЭМ-40-D

Gmin= 0.3

Термопреобр.: КТСПН

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм:

зима:

Q=M1*(t1-tнвх)-M2*(t2-tнвх)

лето:

Qгвс=M3*(t3-tнвх)

Договорные нагрузки: Гкал/час:

Qот = 0.2

Qэвнт = 0

Qгвс = 0

Qгвс, ср = 0

Qгвс, M = 0

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Сот = 192

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Qгвс, ср = 0

Qгвс, M = 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)		Угодпит	T3	T4	P3	P4	
16.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	14.44	14.06	0.38															0.00
17.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	13.77	13.38	0.39															0.00
18.09.2019	24.00	*	206.18	206.18	0.00	36.07	33.88	2.19															0.46
19.09.2019	24.00	*	424.21	424.21	0.00	36.09	33.92	2.17															0.94
20.09.2019	24.00	*	383.25	383.25	0.00	38.50	35.78	2.72															1.06
21.09.2019	24.00	*	382.39	382.39	0.00	40.55	37.56	2.99															1.15
22.09.2019	24.00	*	380.65	380.65	0.00	40.17	37.23	2.94															1.13
Среднее	24.00	*	380.65	380.65	0.00	40.17	37.23	2.94															1.13
Итого	168.00	*	1776.68	1776.68	0.00	31.37	29.40	1.97															0.68

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлд, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 4,74 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узлс изл. м.куб.

0 час
 0 час
 0 °C
 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «ЭНЕРГ ОБЪКТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО
 ОТДЕЛА КС/ПЛАТАЦИИ КУУТЗ
 УЧЕТА
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЩИЙ ЧЕРТОВА ДХ