Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 17, корп.3, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8752.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23500**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 204683**
Приборы УУТЭ поверены до:
Режим (схема):
график: **95/70**
Преобр.давления:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **192** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,71	16,31	0,40														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,67	16,37	0,30														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,53	16,10	0,43														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,67	16,28	0,39														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,82	16,44	0,38														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,82	16,32	0,50														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,02	16,48	0,54														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,13	16,52	0,61														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,30	16,86	0,44														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,20	16,68	0,52														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,38	16,83	0,55														0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,30	16,87	0,43														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,03	16,46	0,57														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,98	16,46	0,52														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,93	16,53	0,40														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,55	16,06	0,49														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,29	15,80	0,49														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,35	15,96	0,39														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,83	16,33	0,50														0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,27	16,72	0,55														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,96	16,54	0,42														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,55	16,16	0,39														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,66	15,26	0,40														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,90	14,35	0,55														0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	16,74	16,28	0,47														0,00
Итого	**576,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	0,00
																						0,00
																						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ