

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Серова ул. д. 17, корпус 3, лит. А  
 Обслуживающая организация: Источник: котельная по адресу Елизарова пр. д. 41а

Договор: 8752.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 23800

График: 95/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 204683  
 Вычислитель: PRЭМ-40-D  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Вп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hв)-M2\*(t2-hв)  
 Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: Qот.= 0,2  
 Договорные расходы (гр сут.), Гкал/сут.: Qот.= 192

Схемы подключения: 2-х трубная схема  
 Глиф: 0,3  
 PRЭМ-40-D  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н  
 Qтеп.= 0  
 Qгвс=М3\*(t3-hв)  
 Qтеп.гв.= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.м.= 0

Режим (схема): Преобр. давнения:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ													
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2		M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	R3	R4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	14.44	14.06	0.38																0.00
17.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	13.77	13.38	0.39																0.00
18.09.2019	24.00	*	206.18	206.18	0.00	36.07	33.88	2.19																0.46
19.09.2019	24.00		424.21	424.21	0.00	36.09	33.92	2.17																0.94
20.09.2019	24.00		383.25	383.25	0.00	38.50	35.78	2.72																1.06
21.09.2019	24.00		382.39	382.39	0.00	40.55	37.56	2.99																1.15
22.09.2019	24.00		380.65	380.65	0.00	40.17	37.23	2.94																1.13
Среднее	24.00		253.81	253.81	0.00	31.37	29.40	1.97																0.68
Итого	168.00		1776.68	1776.68	0.00																			4.74

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; Vп, Т; Qобщ, Гкал; Трав, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения I2: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 4,74 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО, м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабжения Узла изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

**ГУП «ТЭК СПб»**  
 Филиал «Энергосбыт»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО  
 ОДЕЛЪСКИ ПЛАТАЦИИ КУ УТЭ

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ**