

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Седова ул. д. 19, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **8751.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 23501

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**

Приборы УУТЗ поверены до:

Режим (схема):

График: **95/70**

Вычислитель: **ВКТ-7 № 202685**  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vл)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ-65-D  
 ПРЭМ-65-D

Гм1= **0,8**  
 Гм2= **0,8**  
 Гм3= **120**  
 Гм4= **120**  
 КТСЛН  
 КТСЛН

Термопреобр.:  
 КТСЛН  
 КТСЛН

Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час): **Гкал/час:**  
 Договорные расходы (ср. сут.): **т/сут.**

Q = M1 \* (t1 - tхв) - M2 \* (t2 - tхв)  
 Qот = **0,3313**  
 Qгвс = **0**  
 Qгвс ср = **0**  
 Qгвс м = **0**

Qгвс = M3 \* (t3 - tхв)  
 Qгвс ср = **0**  
 Qгвс м = **0**

Qгвс = **0**  
 Qгвс ср = **0**  
 Qгвс м = **0**

зимы: **Q = M1 \* (t1 - tхв) - M2 \* (t2 - tхв)**  
 лету: **Qгвс = M3 \* (t3 - tхв)**

Qот = **0,3313**  
 Qгвс = **0**  
 Qгвс ср = **0**  
 Qгвс м = **0**

Qгвс = **0**  
 Qгвс ср = **0**  
 Qгвс м = **0**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (залив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,96	16,79	0,17														0,00
17.09.2019	24,00	*	0,80	0,80	0,00	16,48	15,45	1,03														0,00
18.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,33	16,03	0,30														0,00
19.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,90	15,66	0,24														0,00
20.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	214,97	214,97	0,00														0,00
21.09.2019	24,00	*	540,70	540,70	0,00	40,15	34,96	5,19														1,10
22.09.2019	24,00	*	510,67	510,67	0,00	40,27	34,99	5,28														2,83
Среднее	24,00		181,02	181,02	0,00	26,16	23,68	2,48														2,71
Итого	168,00		1267,14	1267,14	0,00																	0,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Увал, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,  
 Объем потребленного теплоснабителя Uгвс изл.

Qот = **0** час  
 Qгвс = **0** час  
 Qгвс ср = **0** час  
 Qгвс м = **0** час  
 Qобщ, Гкал  
 Куд.м

**ГУП «ТЭК СПб»**  
**ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБЪЕКТ»**  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИBORНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРТОПОДОХОВА ДХ**

*(подпись)*

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_