

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Седова ул. д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Зубковская ул. 3**

Договор: **8751.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 23501

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:** **2-х-трубная схема**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 202685** **расходомер:** **См1п=**
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-65-D** **0,8**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-65-D** **0,8**
 Подающий ГВС (М3) **120**
 Циркуляционный ГВС (М4) **КТСЛ-Н**
 Подпиточный трубопровод (Уп) **КТСЛ-Н**

Схема подключения: **2-х-трубная схема**
 Приборы УУТЭ поверены до: **Термопреобр.:**
См1п= **0,8** **КТСЛ-Н**
ПРЭМ-65-D **120** **КТСЛ-Н**
ПРЭМ-65-D **120** **КТСЛ-Н**
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M^*(t_1-h_{нхв})-M/2^*(h_2-h_{нхв})$ **лето:** $Q_{гвс}=M/3^*(h_3-h_{нхв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот.= 0,3313** **Qгвс.= 0**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот.= 0,3313** **Qгвс.= 0**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот.= 318,048** **Qгвс.= 0**
Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ									
			M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2		M3	V4	dv (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	16.96	16.79	0.17												0,00
17.09.2019	24.00*		0.80	0.80	0.00	16.48	15.45	1.03												0,00
18.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	16.33	16.03	0.30												0,00
19.09.2019	24.00*		0.00	0.00	0.00	15.90	15.66	0.24												0,00
20.09.2019	24.00*		2.14	2.14	0.00	37.00	31.88	5.12												1,10
21.09.2019	24.00		5.40	5.40	0.00	40.15	34.96	5.19												2,83
22.09.2019	24.00		5.10	5.10	0.00	40.27	34.99	5.28												2,71
Среднее	24.00		181.02	181.02	0.00	26.16	23.68	2.48												0,95
Итого	168.00		1267.14	1267.14	0.00															6,64

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **6,64** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации
 _____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
ЧЕРТОПОДОХОВА ДХ

