

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 21, лит. А
 Обслуживающая организация: ЗАО "Энергообеспечение"
 Источник: Эубковская ул., 3

Договор: 8750.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 28918

Установленные приборы: ВКТ-7 № 220109 Часовые и суточн. архивы в файлах: Режим (схема): Преобр.давления: график: 95/70
 Вычислитель: Подходящий трубопровод (M1) расходомер: Smln= Приборы УТЭ поверены до: Smax= Терморегобр.: Преобр.давления:
 Обратный трубопровод (M2) Подходящий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vп) Расчетный алгоритм: Qот=M3*(h3-hхв) лето: Qспс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,355 Qвент.= 0 Qтех.гв= 0 Qспс.ср= 0
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот= 340,8 Qвент.= 0 Qтех.гв.ср= 0 Qспс.ср= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот= 340,8 Qвент.= 0 Qтех.гв= 0 Qспс.м= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уподлит	T3	T4	P3	P4				
		Т		°C		°C		кг/см2		кг/см2		Т		Т		°C		°C		кг/см2		кг/см2		Гкал		
16.09.2019	24.00	*	0.00	0.80	-0.80	16.77	16.86	0.11																		0.00
17.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	16.49	16.34	0.15																		0.00
18.09.2019	24.00	*	3.06	0.98	2.08	19.05	16.35	2.70																		0.00
19.09.2019	24.00	*	7.20	0.80	6.40	17.77	14.98	2.79																		0.04
20.09.2019	24.00	*	147.34	144.14	3.20	36.60	33.34	3.26																		0.12
21.09.2019	24.00		394.56	394.56	0.00	40.39	36.21	4.18																		0.59
22.09.2019	24.00		383.88	383.88	0.00	40.49	36.04	4.45																		1.66
Среднее	24.00		133.72	132.17	1.55	26.79	24.27	2.52																		1.72
Итого	168.00		936.04	925.16	10.88																					0.59

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч	Показания счетчиков на момент снятия данных:	
										M1, т	M2, т

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Vгв изл.

0 час
 0 час
 0 час
 0 °C
 4,13 Гкал
 М.квб.
 0 Гкал
 Гкал
 куб.м
 Гкал
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообеспечение»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ