Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 21, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **Зубковская ул., 3**

Договор: **8750.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28918**

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 220109**
расходомер:
Gmin= Gmax= Термопреобр.:
Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **95/70**

Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,355** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **340,8** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,00	18,36	-0,36														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,92	18,22	-0,30														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,83	18,09	-0,26														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,77	18,02	-0,25														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,84	18,05	-0,21														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,89	18,05	-0,16														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,96	18,09	-0,13														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,04	18,15	-0,11														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,20	18,26	-0,06														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,20	18,28	-0,08														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,24	18,32	-0,08														0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,26	18,37	-0,11														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,13	18,29	-0,16														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,80	0,80	0,00	18,09	18,21	-0,12														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,24	18,27	-0,03														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,08	18,16	-0,08														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,90	18,01	-0,11														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	2,66	-2,66	17,88	17,70	0,18														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,05	17,40	0,65														0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	3,20	-3,20	18,17	17,48	0,69														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	2,40	-2,40	18,15	17,40	0,75														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,00	17,46	0,54														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	1,60	-1,60	17,77	17,27	0,50														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	2,40	-2,40	17,29	17,01	0,28														0,00
Среднее	24,00		0,03	0,54	-0,51	18,00	17,95	0,04														0,00
Итого	**576,00**		**0,80**	**13,06**	**-12,26**																	0,00
																						0,00
																						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х