

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул., д. 30, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 8797_038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Опломбирование
 Код УУТЭ: 28170

Источник: котельная 1 Невская

2-х трубная схема

График: 147171

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236 расходомер:
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Пп)
 Расчетный алгоритм: зима:

Схема подключения: Приборы УУТЭ поверены до: Термопробр.:
 Gmax=

Режим (схема): ОИТ: А32-00;
 Преобр. давления:

График: 147171

Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) Qвент.= 0 Qгвс=0 Qгвс ср=0 Qгвс м=0
 Qот.= 0,213 Qвент.= 0 Qгвс ср=0 Qгвс м=0
 Gот.= 67,2632 Gвент.= 0 Gгвс ср=0 Gгвс м=0
 лето: Qгвс=M3*(t3-hвх) Qгвс ср=0 Qгвс м=0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ.	
			Т	М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплотит	T3	T4		P3
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Ккал
23.08.2019	24.00*		43.33	43.29	0.04	65.11	64.77	0.34	5.30	4.20												0.02
24.08.2019	24.00*		43.57	43.56	0.01	64.35	64.03	0.32	5.30	4.20												0.02
25.08.2019	24.00*		43.74	43.73	0.01	65.68	65.35	0.33	5.30	4.20												0.02
26.08.2019	24.00*		43.78	43.77	0.01	65.29	64.95	0.34	5.30	4.20												0.02
27.08.2019	24.00*		43.87	43.86	0.01	65.80	65.47	0.33	5.30	4.20												0.02
28.08.2019	24.00*		43.89	43.88	0.01	65.68	65.34	0.34	5.30	4.20												0.02
29.08.2019	24.00*		43.87	43.83	0.04	64.33	64.01	0.32	5.30	4.20												0.02
30.08.2019	24.00*		43.73	43.70	0.03	65.41	65.08	0.33	5.30	4.20												0.02
31.08.2019	24.00*		43.55	43.52	0.03	66.44	66.10	0.34	5.30	4.20												0.02
01.09.2019	24.00*		43.73	43.69	0.04	65.41	65.10	0.31	5.40	4.30												0.02
02.09.2019	24.00*		43.56	43.50	0.06	66.49	66.17	0.32	5.40	4.30												0.02
03.09.2019	24.00*		43.45	43.40	0.05	65.53	65.20	0.33	5.30	4.30												0.02
04.09.2019	24.00*		43.14	43.09	0.05	65.60	65.26	0.34	5.30	4.30												0.02
05.09.2019	24.00*		43.06	43.02	0.04	65.09	64.76	0.33	5.30	4.30												0.02
06.09.2019	24.00*		42.97	42.94	0.03	64.59	64.26	0.33	5.30	4.30												0.02
07.09.2019	24.00*		42.97	42.94	0.03	64.59	64.26	0.33	5.30	4.30												0.02
08.09.2019	24.00*		43.09	43.08	0.01	63.06	62.74	0.32	5.30	4.30												0.02
09.09.2019	24.00*		43.07	43.07	0.00	64.55	64.23	0.31	5.30	4.30												0.02
10.09.2019	24.00*		43.11	43.11	0.00	64.53	64.22	0.31	5.30	4.30												0.02
11.09.2019	24.00*		43.21	43.21	0.00	65.89	65.50	0.33	5.30	4.30												0.02
12.09.2019	24.00*		43.32	43.32	0.00	65.71	65.37	0.34	5.30	4.30												0.02
13.09.2019	24.00*		43.21	43.20	0.01	64.27	63.92	0.35	5.30	4.30												0.02
14.09.2019	24.00*		43.70	43.68	0.02	65.09	64.73	0.36	5.40	4.30												0.02
15.09.2019	24.00*		43.50	43.46	0.04	64.67	64.53	0.34	5.30	4.30												0.02
Среднее	24.00		43.49	43.44	0.05	64.09	63.73	0.36	5.30	4.20												0.02
Итого	576.00		1042.94	1042.35	0.69	65.12	64.78	0.33	5.31	4.25												0.47

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Ккал Тр.ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабителя Улжл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: Ккал
 Объем потребленного теплоснабителя Улжл изл. м.куб

Исполнитель: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Руководитель: [подпись]
 Подпись: [подпись]

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИКАСНОГО ЧЕТА
 ОТДЕЛ ПРИНАТ 2309 2019Г
 ЧЕРТНОЛОХОВА ЛХ