

Отчет о теплопотреблении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова Ул., д. 49, лит. А  
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9073.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЛТЭ:

Отопление  
 28915

Установленные приборы: ВКГ-7 № 204684  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 204684  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер:

SpInp=

Схема подключения:  
 Приборы УЛТЭ поверены до:  
 SpMax=

2-х трубная схема  
 Термопреобр.:

Режим (схема):  
 Преобр. Давления:

префикс: 14970

зимы: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: Qот = 0,3188  
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Gот = 96,8506

лето: Qлс=М3\*(h3-hхв)  
 Qвент = 0  
 Qгвс ср = 0  
 Qгвс м = 0

Учет отопления (ТВ-1)  
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	Нс	М1		М2		dM	Т1	Т2	dТ	R1	R2	М3	М4	dM	Учет ГВС (ТВ-2)		Т3	Т4	R3	R4	Qобщ	
			Т	Т	Т	Т										°C	°C						кг/см2
16.09.2019	24,00	0,00	0,00	0,00	23,88	25,49	-1,61																0,00
17.09.2019	24,00	123,66	0,00	0,00	62,83	47,39	15,46																1,92
18.09.2019	24,00	264,71	0,00	0,00	63,83	49,88	14,15																3,75
19.09.2019	24,00	266,49	0,00	0,00	64,08	50,14	13,94																3,72
20.09.2019	24,00	304,30	0,00	0,00	64,11	51,62	12,49																3,81
21.09.2019	24,00	328,80	0,00	0,00	64,87	53,05	11,82																3,80
22.09.2019	24,00	322,86	0,00	0,00	64,35	52,60	11,75																3,80
Среднее	24,00	230,12	0,00	0,00	58,28	47,14	11,14																2,99
Итого	168,00	1610,82	0,00	0,00																			20,90

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Кал	Траб, ч

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 °C  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 20,9 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vизл: М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_  
 Представитель теплонабжающей организации  
 \_\_\_\_\_

ГУП «ТЭК С Н Б»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Управление приборного учета  
 ОДДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУ УЛТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г  
 ЧЕРЛОПОДОХОВА ИХ