Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 49, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9073.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28915**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 204684** расходомер: Gmin= Gmax= Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема): Преобр.давления: график: **149/70**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3188**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**96,8506**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,75	28,79	-4,04														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,57	28,73	-4,16														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,19	28,70	-4,51														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	23,95	28,60	-4,65														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,04	28,84	-4,80														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,21	28,90	-4,69														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,24	28,69	-4,45														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,95	27,96	-3,01														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	27,59	29,30	-1,71														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,20	0,00	0,20	28,02	28,09	-0,07														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	28,17	28,88	-0,71														0,01
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	28,62	28,72	-0,10														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	28,54	28,59	-0,05														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	28,09	28,27	-0,18														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	28,07	28,27	-0,20														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	27,67	27,90	-0,23														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	27,52	27,63	-0,11														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	27,63	27,92	-0,29														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	27,25	28,28	-1,03														0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,94	28,45	-1,51														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,69	28,10	-1,41														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	26,07	27,67	-1,60														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	25,22	26,68	-1,46														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,16	25,64	-1,48														0,00
Среднее	24,00		0,01	0,00	0,01	26,30	28,23	-1,94														0,00
Итого	**576,00**		**0,20**	**0,00**	**0,20**																	0,00
																						0,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП ГУК СПб
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ