

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, Д. 59
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9149.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 29279

Префикс: 149/70

Установленные приборы: Сл17943 № 10772
 Вычислитель: Сл17943 № 10772
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

зима:

Q=M1*(h1-hв)*M2*(h2-hв)

лето:

Qтех=M3*(h3-hв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.

Qот = 0,473
 Got = 143,696

Qтех = 0
 Gтех = 0

Qтех.гв = 0
 Gтех.гв.ср = 0

Qтех.гв = 0,1474
 Gтех.гв.ср = 0,067
 Gтех.гв.м = 26,8

Qтех.гв = 0
 Gтех.гв = 0

Qтех.гв = 0,1474
 Gтех.гв.ср = 0,067
 Gтех.гв.м = 26,8

Qтех.гв = 0,1474
 Gтех.гв.ср = 0,067
 Gтех.гв.м = 26,8

Qтех.гв = 0,1474
 Gтех.гв.ср = 0,067
 Gтех.гв.м = 26,8

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал								
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Удлит	T3	T4	P3	P4			
16.09.2019	24.00*		128,57	116,23	12,34	69,75	69,67	0,08	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2			
17.09.2019	24.00*		110,04	97,34	12,70	63,83	63,51	0,32			12,62	12,13	12,62	12,13	12,35	12,35	12,89	12,89	67,35	63,40			0,87		
18.09.2019	24.00*		110,71	94,49	16,22	64,70	64,39	0,31			12,72	12,72	12,72	12,72	12,96	12,96	12,96	12,96	64,31	63,96			0,85		
19.09.2019	24.00*		111,13	99,11	12,02	64,52	64,21	0,31			11,52	11,52	11,52	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	63,92	63,96			0,81		
20.09.2019	24.00*		125,59	111,54	14,05	64,49	64,26	0,23			12,17	12,17	12,17	12,41	12,41	12,41	12,41	12,41	63,92	63,96			0,81		
21.09.2019	24.00*		136,03	122,80	13,23	64,49	64,26	0,23			11,62	11,62	11,62	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	64,67	64,25			3,92		
22.09.2019	24.00*		134,76	120,78	13,98	64,68	64,68	0,00			12,55	12,55	12,55	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	64,25	64,25			3,90		
Среднее	24.00		122,40	108,90	13,51	65,31	65,31	0,00			12,19	12,19	12,19	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	64,53	64,53			1,86		
Итого	168.00		856,83	762,29	94,54						85,33			85,33			86,99							13,04	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Vобщ, Гкал Твоб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

0 час
 0 час
 11,94 °С
 11,91 Гкал
 86,99 м.куб

0 час
 0 час
 1,13 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕИОРИТЕЛЬНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
 ЧЕРТЮЩИЙ ДХ

С/