

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонтен: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 61  
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9150.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон: 23778

Узел учета: Отопление  
 Код УУТЭ: 23778

график: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: расходомер:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204817  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-нхв)-M2\*(h2-нхв) лето: Qгвс=M3\*(h3-нхв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтеп.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,396 Qтех.ср= 0 Qгвс.ср= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Qот.= 120,304 Qгвс.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.м= 0

Дата	Ti час	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
16.09.2019	24,00 *	0,00	16,49	14,40	2,09												0,00
17.09.2019	24,00 *	0,00	0,00	15,57	12,30	3,27											0,00
18.09.2019	24,00 *	0,00	0,00	15,15	11,68	3,47											0,00
19.09.2019	24,00 *	0,00	1,60	14,52	15,21	-0,69											-0,02
20.09.2019	24,00 *	44,19	47,67	-3,48	60,69	36,44	24,25										0,96
21.09.2019	24,00	193,76	191,59	2,17	63,09	43,54	19,55										3,88
22.09.2019	24,00	181,06	179,20	1,86	63,34	43,33	20,01										3,70
Среднее	24,00	59,86	60,01	-0,15	35,55	25,27	10,28										1,22
Итого	168,00	419,01	420,06	-1,05													8,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	
Дата, время	Таб. ч
M1, Т	
M2, Т	
M3, Т	
M4, Т	
V3, куб.м	
V4, куб.м	
Vп, Т	
Qобщ, Гкал	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: 0 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 11,94 °C  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 8,52 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс.изл. м.куб.

Г У П « Т Э К С П Б »  
 Ф И Л И А Л « Э Н Е Р Г О С Б Ы Т »  
 У П Р А В Л Е Н И Е П Р И Б О Р Н О Г О У Ч Е Т А  
 О Т Д Е Л Э К С П Л У А Т А Ц И И К У У Т Э

О Т Ч Е Т П Р И Н Я Т 2 3 0 9 2 0 1 9 Г  
 Ч Е Р Ы О П О Л О Х О В А Л Х

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_