Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 61**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9150.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23778**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 204817** расходомер: Gmin= Gmax= Приборы УУТЭ поверены до: Термопреобр.: Режим (схема): Преобр.давления: график: **149/70**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,396** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **120,304** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,19	17,64	0,55														
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,17	17,84	0,33														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,94	17,06	0,88														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,08	17,71	0,37														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,06	17,91	0,15														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,99	17,43	0,56														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,08	17,70	0,38														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,10	17,55	0,55														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,38	18,42	-0,04														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,32	17,73	0,59														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,43	17,92	0,51														0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,45	17,95	0,50														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,26	16,99	1,27														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,21	17,07	1,14														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,28	17,74	0,54														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,96	16,90	1,06														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,65	16,08	1,57														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,63	16,32	1,31														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,77	16,97	0,80														0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,95	17,79	0,16														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,03	18,10	-0,07														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,92	17,79	0,13														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,16	15,19	1,97														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,72	14,28	2,44														0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	17,99	17,25	0,74														0,00
Итого	**576,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	0,00
																						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.Х.