

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 63, лит. А  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9144.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЗ:

Отопление  
 24474

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 149/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 205563

Расходомер:  
 ПРЭМ-32-D  
 ПРЭМ-32-D

GmIn= 0,2

Приборы УТЗ поверены до:  
 Gmax= 30

Термопреобр.:  
 КТСГН  
 КТСГН

Преобр. давления:

Подходящий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)

зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх)

лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)

Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот.= 0,396  
 Gот.= 120,304

Qтех.= 0  
 Gтех.= 0

Qгвс.= 0  
 Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (нагрев)		Уподпит	T3	T4	P3
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,67	16,07	0,60													0,00
17.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,87	15,04	0,83													0,00
18.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,60	13,82	0,78													0,00
19.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,52	13,48	0,04													0,00
20.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,18	18,65	-4,47													0,00
21.09.2019	24,00	*	58,20	56,12	2,08	62,67	38,73	23,94													0,00
22.09.2019	24,00		184,74	184,74	0,00	63,93	41,89	22,04													1,47
Итого	24,00		34,71	34,41	0,30	28,78	22,53	6,25													4,07
Итого	168,00		242,94	240,86	2,08																0,79

Показавшая счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vn, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Узлн, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 5,54 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Узлн изл, м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от организации)  
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОСВЫТ»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г  
 ЧЕРНОПОДОХОВА ДХ