

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 70, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9145.038.1
 Строит. адрес: Строительный участок № 23.08.2019 по 15.09.2019
 Телефон: 23514

Узел учета: Котельная 2 Невская
 Код УТЭ: 23514

Отопление: 23514
 График: 1497/0

Установленные приборы: Часовые и ступенч. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 202697
 Подходящий трубопровод (М1) PRЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Расходомер: PRЭМ-32-D
 Гот.: 82,6329
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 30
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:
 Qтсв = 0
 Qтсв.ср = 0
 Qтсв.м = 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,272
 Qтсв = 0
 Qтсв.ср = 0
 Qтсв.м = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 82,6329
 Gтсв = 0
 Gтсв.ср = 0
 Gтсв.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)		Удлит	T3	T4	P3	P4
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.08.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	33.69	32.06	1.63														0.00
24.08.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	32.07	30.62	1.45														0.00
25.08.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	34.52	32.20	2.32														0.00
26.08.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	34.65	32.79	1.86														0.00
27.08.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	35.43	33.35	2.08														0.00
28.08.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	35.93	33.89	2.04														0.00
29.08.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	36.24	34.34	1.90														0.00
30.08.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	36.50	34.53	1.97														0.00
31.08.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	36.28	34.34	1.94														0.00
01.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	36.74	34.50	2.24														0.00
02.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	36.92	34.93	1.99														0.00
03.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	35.94	33.88	2.06														0.00
04.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	36.24	33.99	2.25														0.00
05.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	36.22	34.29	1.93														0.00
06.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	34.88	32.99	1.89														0.00
07.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	34.86	32.34	2.32														0.00
08.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	35.67	33.39	2.28														0.00
09.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	35.75	33.68	2.07														0.00
10.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	36.50	34.40	2.10														0.00
11.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	36.12	34.60	1.52														0.00
12.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	30.92	29.87	1.05														0.00
13.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	28.72	27.45	1.27														0.00
14.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	29.14	27.66	1.48														0.00
15.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	30.19	28.15	2.04														0.00
Среднее	24.00	*	0.00	0.00	0.00	34.58	32.68	1.90														0.00
Итого	576.00		0.00	0.00	0.00																	0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Qобщ, Гкал; Трасс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vтсв изл: м.куб

М.П. «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУ 19
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 Представитель: [подпись]