

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул., д. 72, лит. В  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9146.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УУТЗ: 12350

Источник: котельная 2 Невская

2-х трубная схема

график: 149/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: СПП1943.1 № 14866  
 Подающий трубопровод (M1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-50-B1  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-50-B1  
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ-32-B1  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

Приборы УУТЗ поверены до:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)  
 Qот.= 0,587  
 Qот.= 178,329  
 Qтех.гв.= 0  
 Qтех.гв.ср.= 0,16  
 Qтех.гв.= 0,16  
 Qтех.гв.= 0,067

Термопреобр.:  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05  
 ТПТ-15-2

Qгвс.= 0,228  
 Qгвс.ср.= 91,2  
 Qгвс.м.=

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Уподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
16.09.2019	24,00	*	319,90	296,42	23,48	68,99	69,08	-0,09	22,12	22,58	22,12	22,58	22,58	22,58	22,58	22,58	66,77	66,77	66,77	66,77	1,60	
17.09.2019	24,00		262,97	239,81	23,16	64,03	63,91	0,12	21,47	21,88	21,47	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	64,20	64,20	64,20	64,20	1,52	
18.09.2019	24,00		257,50	234,86	22,64	64,73	64,62	0,11	21,07	21,48	21,07	21,48	21,48	21,48	21,48	21,48	64,83	64,83	64,83	64,83	1,50	
19.09.2019	24,00		261,90	238,14	23,76	64,52	64,41	0,11	22,33	22,77	22,33	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	64,55	64,55	64,55	64,55	1,56	
20.09.2019	24,00		299,06	261,33	37,73	64,50	58,60	5,90	21,86	22,29	21,86	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29	64,45	64,45	64,45	64,45	3,99	
21.09.2019	24,00		326,94	297,51	29,43	65,23	52,19	13,04	23,84	24,31	23,84	24,31	24,31	24,31	24,31	24,31	65,28	65,28	65,28	65,28	5,81	
22.09.2019	24,00		323,51	293,47	30,04	64,71	51,70	13,01	26,22	26,73	26,22	26,73	26,73	26,73	26,73	26,73	64,83	64,83	64,83	64,83	5,77	
Среднее	24,00		293,11	265,93	27,18	65,24	60,64	4,60	22,70	23,15	22,70	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	64,99	64,99	64,99	64,99	3,11	
<b>Итого</b>	<b>168,00</b>		<b>2051,78</b>	<b>1861,54</b>	<b>190,24</b>	<b>158,91</b>	<b>158,91</b>	<b>162,04</b>	<b>158,91</b>	<b>162,04</b>	<b>158,91</b>	<b>162,04</b>	<b>162,04</b>	<b>162,04</b>	<b>162,04</b>	<b>162,04</b>	<b>162,04</b>	<b>162,04</b>	<b>162,04</b>	<b>162,04</b>	<b>21,75</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:

Гкал  
 куб.м  
 час  
 час

0 час  
 0 час  
 час

Корректировка на температуру холодной воды

11,94 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

19,48 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц

162,04 м.куб.

Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

162,04 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019 Г  
 ЧЕРТОПОЛОВА ЛХ