

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 73  
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9309.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Узел учета: 10676  
 Код УУТЭ:  
 график: 149/70

Телефон:

Источники: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Установленные приборы: СПТ941.11 № 24694  
 Вычислитель: расходомер:  
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-3-32-В  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-3-32-В  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм. зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Qгвс=M3*(h3-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,396  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.= 0  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.= 120,304 Qтех.= 0  
 Qгвс ср= 0 Qгвс ср= 0  
 Qгвс м= 0 Qгвс м= 0

Режим (схема): ОП: СП-0;  
 Преобр. давления: Термопреобр.: КТПТР-01  
 КТПТР-01

**Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019**

Дата	Ti час	HC	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)							Qобщ Гкал									
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	dM Т		V3 м3	V4 м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
16.09.2019	24,00	*	37,11	38,56	-1,45	57,06	32,84	24,22															0,87
17.09.2019	24,00		111,41	112,01	-0,60	62,02	38,23	23,79															2,63
18.09.2019	24,00		111,06	111,39	-0,33	62,71	38,92	23,79															2,63
19.09.2019	24,00		112,69	112,88	-0,19	62,55	39,01	23,54															2,65
20.09.2019	24,00		128,32	128,47	-0,15	62,79	40,38	22,41															2,87
21.09.2019	24,00		136,61	136,80	-0,19	63,69	41,42	22,27															3,04
22.09.2019	24,00		131,09	131,34	-0,25	63,58	40,83	22,75															2,98
Среднее	24,00		109,76	110,21	-0,45	62,06	38,80	23,25															2,52
Итого	168,00		768,29	771,45	-3,16																		17,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	Vп, Т	V4, куб.м	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: 0 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):** 17,67 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 17,67 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ГУП «ТЭК СПб»**  
**ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОБЫТ»**  
**УСЛАЗЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА**  
**ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ**  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ**