

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Узел учета:
Код УУТЗ: 10678

Телефон:

Договор: 9252.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 75
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

2-х трубная схема

Схема подключения:
Приборы УУТЗ поверены до:

Часовые и суточ. архивы в файлах:

Сmax= 30
Сmin= 0,12
КТПТР-01
КТПТР-01

расходомер:
ПРЭМ-3-32-В
ПРЭМ-3-32-В

ОП: СП-0;

Режим (схема):
Преобр. давления:

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qгвс.= 0
Qгвс.сп.= 0
Qгвс.м.= 0

зима: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)
Qот.= 0,3933
Qот.= 119,484

Qгвс.= 0
Qгвс.сп.= 0
Qгвс.м.= 0

График: 149/70

Дата	Тп	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00		0,00	0,00	0,00	23,63	24,56	-0,93												0,00
17.09.2019	24,00	*	0,00	0,34	-0,34	23,44	54,48	-31,04												0,00
18.09.2019	24,00		39,03	39,10	-0,07	65,14	33,32	31,82												1,17
19.09.2019	24,00		102,69	102,58	0,11	64,62	36,65	27,97												2,88
20.09.2019	24,00		116,78	116,42	0,36	64,65	38,57	26,08												3,06
21.09.2019	24,00		128,35	127,91	0,44	65,33	40,38	24,95												3,22
22.09.2019	24,00		126,75	126,17	0,58	64,76	40,12	24,64												3,15
Среднее	24,00		73,37	73,22	0,15	53,08	38,30	14,78												1,93
Итого	168,00		513,60	512,52	1,08															13,48

Учет отопления (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)									
Дата	Тп	НС	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
Показания счетчиков на момент снятия данных:																				
Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Вп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч											

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Узел, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 13,48 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ