

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонтент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул., д. 75
 Обслуживающая организация: Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9252.038.1
 Строит. адрес: Телефон:
 Телефон: 10678

Узел учета: 149/70
 Код УУТЭ: График:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Вычислитель: СПТ1941.11 № 24947 расходомер: СТП1941.11 № 24947
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-3-32-В
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-3-32-В
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3*(h3-hвх)

Режим (схема): ОП: СП-0;
 Преобр. давления: Термопреобр.: КТПТР-01
 КТПТР-01
 Qгвс.= 0 Qгвс.сп= 0 Qгвс.м= 0
 Qтех.гвс.сп= 0 Qтех.гвс.м= 0
 Qтех.гвс.сп= 0 Qтех.гвс.м= 0
 Qтех.гвс.сп= 0 Qтех.гвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)											Общ. Гкал								
	Тп	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM		V3	V4	dV	Vподпит	T3	T4	P3	P4
час	Гкал/час	Гкал/сут.	Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.08.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,98	29,47	-0,49														
24.08.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,93	29,46	-0,53														
25.08.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,77	28,92	-0,15														
26.08.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,94	29,64	-0,70														
27.08.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,44	29,05	-0,61														
28.08.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	29,22	29,68	-0,46														
29.08.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,95	29,50	-0,55														
30.08.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,59	29,83	-1,24														
31.08.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	30,03	31,94	-1,91														
01.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	29,73	31,63	-1,90														
02.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,74	30,57	-1,83														
03.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,32	30,44	-2,12														
04.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,66	30,81	-2,15														
05.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	27,60	29,91	-2,31														
06.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	27,84	30,08	-2,24														
07.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,06	30,01	-1,95														
08.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	29,30	31,68	-2,38														
09.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	29,27	31,70	-2,43														
10.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,64	31,18	-2,54														
11.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,47	30,36	-1,89														
12.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	26,56	28,80	-2,24														
13.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	26,26	28,72	-2,46														
14.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	28,59	30,22	-1,63														
15.09.2019	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00																	
Итого	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00																	

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	Vл, Т	V4, куб.м	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения Т:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц, Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, м.куб.

0 час
 0 час
 час
 0 Гкал

Гкал
 куб.м

ГВН «ТЭК С Н Б»
 Отдел тепловых сетей
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации ККУТЭ

Представитель теплового пункта
ЧЕРГОЛОХОВА ЛХ