

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 80, лит. А
 Обслуживающая организация:

Договор: 9148.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Общий
 24473

Узел учета:
 Код УУТЭ:

график: 149/70

Источник: котельная 2 Невская
 Режим (схема):
 Преобр. давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206921
 Вычислитель: расходомер:
 Подключающий трубопровод (М1) ПРЭМ-50-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-50-В1
 Подающий ГВС (М3) Поддающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 зима: Q=M1*(t1-нхв)-M2*(t2-лхв) лето: Qгвс=M3*(t3-нхв)

Гмин= 0,16
 Гмах= 72
 ТСПЛ-Н
 КТСЛП-Н
 ТСПЛ-Н

Qот.= 0,395 Qвент.= 0 Qтех.гвс.= 0,0094 Qгвс.= 0,3153
 Qот.= 120 Qвент.= 0 Qтех.гвс.ср= 0,0094 Qгвс.ср= 0,0926
 Qот.= 37,04 Qвент.= 0 Qтех.гвс.= 3,76 Qгвс.= 37,04

Дата

Т1 °C

Т2 °C

dT °C

P1 кгс/см2

P2 кгс/см2

М3 Т

М4 Т

dM Т

V3 м3

V4 м3

dV (излив) м3

Уплотнит м3

Т3 °C

Т4 °C

Р3 кгс/см2

Р4 кгс/см2

Общ Гкал

Гкал

1,03

1,01

1,02

1,13

1,17

0,98

1,00

1,00

1,15

1,11

1,16

1,10

1,10

1,03

1,08

1,18

1,29

1,13

1,21

1,11

1,18

1,14

1,09

26,27

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ti	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплотнит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
23.08.2019	24,00	113,75	99,10	14,65	73,37	73,03	0,34	12,59	12,59	12,88	12,88	12,88	12,88	72,82	72,01	12,88	12,88	0,92
24.08.2019	24,00	114,38	97,61	16,77	72,63	72,31	0,32	14,36	14,36	14,70	14,70	14,70	14,70	72,01	72,01	14,70	14,70	1,03
25.08.2019	24,00	113,90	97,34	16,26	73,13	72,79	0,34	14,01	14,01	14,32	14,32	14,32	14,32	72,65	72,65	14,32	14,32	1,02
26.08.2019	24,00	113,90	97,86	16,04	73,42	73,07	0,35	13,85	13,85	14,18	14,18	14,18	14,18	72,82	72,82	14,18	14,18	1,01
27.08.2019	24,00	114,25	97,95	16,30	72,92	72,61	0,31	14,15	14,15	14,49	14,49	14,49	14,49	72,39	72,39	14,49	14,49	1,02
28.08.2019	24,00	113,69	95,73	17,96	72,50	72,18	0,32	15,72	15,72	16,09	16,09	16,09	16,09	71,97	71,97	16,09	16,09	1,13
29.08.2019	24,00	115,37	96,87	18,50	72,60	72,26	0,34	16,27	16,27	16,65	16,65	16,65	16,65	72,07	72,07	16,65	16,65	1,17
30.08.2019	24,00	150,72	134,57	16,15	72,87	72,63	0,24	13,48	13,48	13,81	13,81	13,81	13,81	72,41	72,41	13,81	13,81	0,98
31.08.2019	24,00	171,20	154,19	17,01	73,11	72,90	0,21	13,82	13,82	14,15	14,15	14,15	14,15	72,54	72,54	14,15	14,15	1,00
01.09.2019	24,00	169,76	152,92	16,84	73,37	73,14	0,23	13,72	13,72	14,01	14,01	14,01	14,01	72,95	72,95	14,01	14,01	1,00
02.09.2019	24,00	169,11	150,08	19,03	73,12	72,89	0,23	15,81	15,81	16,17	16,17	16,17	16,17	72,69	72,69	16,17	16,17	1,15
03.09.2019	24,00	167,99	149,65	18,34	73,26	73,02	0,24	15,24	15,24	15,60	15,60	15,60	15,60	72,88	72,88	15,60	15,60	1,11
04.09.2019	24,00	169,72	150,80	18,92	73,10	72,88	0,22	15,90	15,90	16,30	16,30	16,30	16,30	72,65	72,65	16,30	16,30	1,16
05.09.2019	24,00	166,72	150,58	16,14	72,53	72,32	0,21	15,24	15,24	15,57	15,57	15,57	15,57	72,05	72,05	15,57	15,57	1,10
06.09.2019	24,00	167,28	148,85	18,43	72,41	72,18	0,23	15,55	15,55	15,91	15,91	15,91	15,91	72,03	72,03	15,91	15,91	1,12
07.09.2019	24,00	168,18	151,41	16,77	73,14	72,91	0,23	14,15	14,15	14,50	14,50	14,50	14,50	72,67	72,67	14,50	14,50	1,03
08.09.2019	24,00	163,08	145,63	17,45	72,70	72,47	0,23	14,90	14,90	15,25	15,25	15,25	15,25	72,28	72,28	15,25	15,25	1,08
09.09.2019	24,00	165,79	146,70	19,09	72,50	72,27	0,23	16,39	16,39	16,76	16,76	16,76	16,76	72,16	72,16	16,76	16,76	1,18
10.09.2019	24,00	168,01	147,84	20,17	73,69	73,47	0,22	17,56	17,56	17,99	17,99	17,99	17,99	73,18	73,18	17,99	17,99	1,29
11.09.2019	24,00	167,59	149,51	18,08	73,30	73,08	0,22	15,48	15,48	15,84	15,84	15,84	15,84	72,84	72,84	15,84	15,84	1,13
12.09.2019	24,00	168,97	149,54	19,43	73,13	72,87	0,26	16,63	16,63	17,02	17,02	17,02	17,02	72,65	72,65	17,02	17,02	1,21
13.09.2019	24,00	169,68	151,64	18,04	72,54	72,30	0,24	15,38	15,38	15,72	15,72	15,72	15,72	72,05	72,05	15,72	15,72	1,11
14.09.2019	24,00	166,97	148,16	18,81	73,12	72,89	0,23	16,18	16,18	16,57	16,57	16,57	16,57	72,53	72,53	16,57	16,57	1,18
15.09.2019	24,00	160,71	142,65	18,06	73,41	73,15	0,26	15,62	15,62	16,00	16,00	16,00	16,00	72,84	72,84	16,00	16,00	1,14
Среднее	24,00	151,35	133,63	17,72	72,99	72,73	0,26	15,08	15,08	15,44	15,44	15,44	15,44	72,50	72,50	15,44	15,44	1,09
Итого	576,00	3632,42	3207,18	425,24				362,00	362,00	370,48	370,48	370,48	370,48					26,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Общ, Гкал	Траб. ч
Дата, время								

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12: 4,32 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 11,84 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 21,95 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 370,48 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Узлп изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ФУМИА «ЭНЕРГ ОБЪЕКТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИСВОЕННОГО УЧЕТА
ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 Представитель теплоснабжающей организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТЮПОВА Л.Х.