# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП4**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9092.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28930**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205568**
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**
Режим (схема): **ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;**
График: **149/70**
Преобр.давления:

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0,2063** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **62,6734** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **0** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.08.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 17,52 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.08.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | 17,41 | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 25.08.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 17,05 | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 26.08.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,20 | -0,20 | 17,78 | 55,24 | -37,46 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 27.08.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | 18,26 | -0,21 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 28.08.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | 17,57 | 0,31 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 29.08.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 17,83 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 30.08.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,07 | 17,79 | 0,28 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 31.08.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,71 | 18,59 | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 01.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 18,03 | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 02.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 18,19 | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 03.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 17,96 | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 04.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 17,03 | 0,37 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 05.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 17,20 | 0,35 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 06.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 17,28 | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 07.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,74 | 16,38 | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 08.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | 16,30 | 0,34 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 09.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | 16,84 | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 10.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 17,51 | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 11.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 17,97 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 12.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 17,33 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 13.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 1,58 | -1,58 | 17,09 | 68,33 | -51,24 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14.09.2019 | 24,00 | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 15,15 | -0,12 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 15.09.2019 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **Среднее** | 24,00 | | 0,00 | 0,07 | -0,07 | 17,56 | 21,25 | -3,69 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | **576,00** | | **0,00** | **1,78** | **-1,78** | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТСК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление сбыта тепла
Отделэксплуатации

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / КУУТЭ /

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА Л.А.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/